

RAPORT DE INCERCARE
Nr. 125 / 09.04.2025

Denumire si adresa client:Sectia Captare Distributie

Comanda/Contract nr.:.....

Descriere proba: apa potabila / Cod proba: L 735

Prelevare: - punct de prelevare: Iesire din Statia de Tratare a apei Barati - Barati plecare 1

- metoda de prelevare: SR EN ISO 5667-5:2017 / SR EN ISO 19458:2007

Data primirii probei / executia analizei: 01.04.2025/01.04.2025 – 04.04.2025

Nr. crt.	Parametrii analizati		UM	Metoda de analiza standardizata	Legea nr. 96/2024	Rezultate obtinute
					Valoare maxim admisa	
1.	Culoare	aparenta reala	mg/l Pt	SR EN ISO 7887/2012	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale < 2.51
2.	Gust			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale
3.	Miros			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale
4.	pH		unit.pH	SR EN ISO 10523/2012	6,5 ÷ 9,5	7.48
5.	Amoniu		mg/l	SR ISO 7150-1/2001	0,50	< 0.023
6.	Nitriti		mg/l	SR EN 26777:2002/ /C91:2006	0,50	< 0.011
7.	Nitratii		mg/l	SR ISO 7890-3/2000	50	5.57
8.	Clor rezidual liber/legat		mg/l	STAS 6364/1978	≥ 0,1 - ≤ 0,5	0.54 / 0.01
9.	Turbiditate		N.T.U.	SR EN ISO 7027-1/2016	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	< 0.336
10.	Conductivitate electrica la 20°C		µS/cm	SR EN 27888/1997	2500	723
11.	Aluminiu		µg/l	SR ISO 10566/2001	200	< 17
12.	Bacterii coliforme	nr. bacterii colif./100 ml		SR EN ISO 9308-1:2015 /A1:2017	0/100 ml	0
13.	Escherichia coli	nr. E.coli/ 100 ml		SR EN ISO 9308-1:2015 /A1:2017	0/100 ml	0
14.	Enterococi intestinali	nr. enterococi intest/100 ml		SR EN ISO 7899-2/2002	0/100 ml	0
15.	Clostridium perfringens	nr./100ml		SR EN ISO 14189/2017	0/100 ml	0
16.	Nr. colonii la 22°C	UFC/ml		SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	Nici o modif. anormala
17.	Nr. colonii la 37°C	UFC/ml		SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	Nici o modif. anormala

"<" – mai mic decat limita de cuantificare a laboratorului

Intocmit,
RA fizico-chimice, ing. Farcas Daniela
RA bacteriologie, biolog Balan Daniela



Aprobat,
SL, Chim. Moldovan Nicoleta

Rezultatele prezentului raport de incercare se refera numai la probele supuse analizei. Se interzice reproducerea partiala sau totala a Raportului de incercare fara acordul scris al Laboratorului Central Apa Potabila – Centrul Zonal Municipiul Bacau – SC CRAB SA. Prezentul buletin este eliberat in doua exemplare din care originalul la beneficiar.

Exemplar:
Am primit un exemplar:

Cod: PTL-7.8-Ed2-R1-F1

RAPORT DE INCERCARE
Nr. 126 / 09.04.2025

Denumire si adresa client: Sectia Captare Distributie
Comanda/Contract nr.:
Descriere proba: apa potabila / Cod proba: L 741
Prelevare: - punct de prelevare: Bd. Alexandru cel Bun nr. 4 – SC Adriatica SRL
- metoda de prelevare: SR EN ISO 5667-5:2017 / SR EN ISO 19458:2007
Data primirii probei / executia analizei: 01.04.2025/01.04.2025 – 04.04.2025

Nr. crt.	Parametrii analizati		UM	Metoda de analiza standardizata	Legea nr. 96/2024	Rezultate obtinute
					Valoare maxim admisa	
1.	Culoare	aparenta reala	mg/l Pt	SR EN ISO 7887/2012	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale < 2.51
2.	Gust			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale
3.	Miros			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale
4.	pH		unit.pH	SR EN ISO 10523/2012	6,5 ÷ 9,5	7.56
5.	Amoniu		mg/l	SR ISO 7150-1/2001	0,50	< 0.023
5.	Nitriți		mg/l	SR EN 26777:2002/ /C91:2006	0,50	< 0.011
6.	Nitrați		mg/l	SR ISO 7890-3/2000	50	5.05
7.	Clor rezidual liber/legat		mg/l	STAS 6364/1978	≥ 0,1 - ≤ 0,5	0.30 / 0.01
8.	Turbiditate		N.T.U.	SR EN ISO 7027-1/2016	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	0.53
9.	Conductivitate electrică la 20°C		μS/cm	SR EN 27888/1997	2500	543
10.	Aluminiu		μg/l	SR ISO 10566/2001	200	< 17
11.	Bacterii coliforme	nr. bacterii colif./100 ml		SR EN ISO 9308-1:2015 / A1:2017	0/100 ml	0
12.	Escherichia coli	nr. E.coli/ 100 ml		SR EN ISO 9308-1:2015 / A1: 2017	0/100 ml	0
13.	Enterococi intestinali	nr. enterococi intest/100 ml		SR EN ISO 7899-2/2002	0/100 ml	0
14.	Clostridium perfringens	nr./100ml		SR EN ISO 14189/2017	0/100 ml	0
15.	Nr. colonii la 22°C	UFC/ml		SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	Nici o modif. anormala
16.	Nr. colonii la 37°C	UFC/ml		SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	Nici o modif. anormala

“ < ” – mai mic decat limita de cuantificare a laboratorului

Intocmit,
RA fizico-chimice, ing. Farcas Daniela
RA bacteriologie, biolog Balan Daniela



Aprobat,
SL, Chim. Moldovanu Nicoleta

Rezultatele prezentului raport de incercare se refera numai la probele supuse analizei. Se interzice reproducerea partiala sau totala a Raportului de incercare fara acordul scris al Laboratorului Central Apa Potabila – Centrul Zonal Municipiul Bacau – SC CRAB SA. Prezentul buletin este eliberat in doua exemplare din care originalul la beneficiar.

Exemplar:
Am primit un exemplar:

Cod: PTL-7.8-Ed2-R1-F1

RAPORT DE INCERCARE
Nr. 127 / 09.04.2025

Denumire si adresa client:Sectia Captare Distributie

Comanda/Contract nr.:.....

Descriere proba: apa potabila / Cod proba: L 747

Prelevare: - punct de prelevare: Iesire din Statia de Tratare a apei Barati - Barati plecare 2

- metoda de prelevare: SR EN ISO 5667-5:2017 / SR EN ISO 19458:2007

Data primirii probei / executia analizei: 02.04.2025 / 02.04.2025 – 05.05.2025

Nr. crt.	Parametrii analizati		UM	Metoda de analiza standardizata	Legea nr. 96/2024	Rezultate obtinute
					Valoare maxim admisa	
1.	Culoare	aparenta reala	mg/l Pt	SR EN ISO 7887/2012	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale < 2.51
2.	Gust			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale
3.	Miros			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale
4.	pH		unit.pH	SR EN ISO 10523/2012	6,5 ÷ 9,5	7.42
5.	Amoniu		mg/l	SR ISO 7150-1/2001	0,50	< 0.023
6.	Nitriți		mg/l	SR EN 26777:2002/ /C91:2006	0,50	< 0.011
7.	Nitrați		mg/l	SR ISO 7890-3/2000	50	1.67
8.	Clor rezidual liber/legat		mg/l	STAS 6364/1978	≥ 0,1 - ≤ 0,5	0.50 / 0.02
9.	Turbiditate		N.T.U.	SR EN ISO 7027-1/2016	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	0.35
10.	Conductivitate electrică la 20°C		μS/cm	SR EN 27888/1997	2500	238
11.	Aluminiu		μg/l	SR ISO 10566/2001	200	54
12.	Bacterii coliforme		nr. bacterii colif./100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015 /A1:2017	0/100 ml	0
13.	Escherichia coli		nr. E.coli/ 100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015 /A1:2017	0/100 ml	0
14.	Enterococi intestinali		nr. enterococi intest/100 ml	SR EN ISO 7899-2/2002	0/100 ml	0
15.	Clostridium perfringens		nr./100ml	SR EN ISO 14189/2017	0/100 ml	0
16.	Nr. colonii la 22°C		UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	Nici o modif. anormala
17.	Nr. colonii la 37°C		UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	Nici o modif. anormala

“ < ” – mai mic decat limita de cuantificare a laboratorului

Intocmit,
RA fizico-chimice, ing. Farcas Daniela
RA bacteriologie, biolog Balan Daniela



Aprobat,
SL, Chim. Moldovanu Nicoleta

Rezultatele prezentului raport de incercare se refera numai la probele supuse analizei. Se interzice reproducerea partiala sau totala a Raportului de incercare fara acordul scris al Laboratorului Central Apa Potabila – Centrul Zonal Municipiul Bacau – SC CRAB SA. Prezentul buletin este eliberat in doua exemplare din care originalul la beneficiar.

Exemplar:
Am primit un exemplar:

Cod: PTL-7.8-Ed2-R1-F1

RAPORT DE INCERCARE
Nr. 128 / 09.04.2025

Denumire si adresa client: Sectia Captare Distributie

Comanda/Contract nr.:

Descriere proba: apa potabila / Cod proba: L 758

Prelevare: - punct de prelevare: Str. Miron Costin nr. 64 – Scoala gim. Miron Costin

- metoda de prelevare: SR EN ISO 5667-5:2017 / SR EN ISO 19458:2007

Data primirii probei / executia analizei: 02.04.2025 / 02.04.2025 – 05.04.2025

Nr. crt.	Parametrii analizati		UM	Metoda de analiza standardizata	Legea nr. 96/2024	Rezultate obtinute
					Valoare maxim admisa	
1.	Culoare	aparenta reala	mg/l Pt	SR EN ISO 7887/2012	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale < 2.51
2.	Gust			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale
3.	Miros			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale
4.	pH		unit.pH	SR EN ISO 10523/2012	6,5 ÷ 9,5	7.61
5.	Amoniu		mg/l	SR ISO 7150-1/2001	0,50	< 0.023
5.	Nitriți		mg/l	SR EN 26777:2002/ /C91:2006	0,50	< 0.011
6.	Nitrați		mg/l	SR ISO 7890-3/2000	50	6.28
7.	Clor rezidual liber/legat		mg/l	STAS 6364/1978	≥ 0,1 - ≤ 0,5	0.36 / 0.01
8.	Turbiditate		N.T.U.	SR EN ISO 7027-1/2016	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	< 0.336
9.	Conductivitate electrică la 20°C		μS/cm	SR EN 27888/1997	2500	442
10.	Aluminiu		μg/l	SR ISO 10566/2001	200	< 17
11.	Bacterii coliforme	nr. bacterii colif./100 ml		SR EN ISO 9308-1:2015 / A1:2017	0/100 ml	0
12.	Escherichia coli	nr. E.coli/ 100 ml		SR EN ISO 9308-1:2015 / A1: 2017	0/100 ml	0
13.	Enterococi intestinali	nr. enterococi intest/100 ml		SR EN ISO 7899-2/2002	0/100 ml	0
14.	Clostridium perfringens	nr./100ml		SR EN ISO 14189/2017	0/100 ml	0
15.	Nr. colonii la 22°C	UFC/ml		SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	Nici o modif. anormala
16.	Nr. colonii la 37°C	UFC/ml		SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	Nici o modif. anormala

“ < ” – mai mic decat limita de cuantificare a laboratorului

Intocmit,

RA fizico-chimice, ing. Farcas Daniela
RA bacteriologie, biolog Balan Daniela



Aprobat,

SL, Chim. Moldovanu Nicoleta

Rezultatele prezentului raport de incercare se refera numai la probele supuse analizei. Se interzice reproducerea partiala sau totala a Raportului de incercare fara acordul scris al Laboratorului Central Apa Potabila – Centrul Zonal Municipiul Bacau – SC CRAB SA. Prezentul buletin este eliberat in doua exemplare din care originalul la beneficiar.

Exemplar:

Am primit un exemplar:

Cod: PTL-7.8-Ed2-R1-F1

RAPORT DE INCERCARE
Nr. 129 / 09.04.2025

Denumire si adresa client:Sectia Captare Distributie

Comanda/Contract nr.:.....

Descriere proba: apa potabila / Cod proba: L767

Prelevare: - punct de prelevare: Str. Vasile Parvan – Complex alim. CFR

- metoda de prelevare: SR EN ISO 5667-5:2017 / SR EN ISO 19458:2007

Data primirii probei / executia analizei: 03.04.2025 / 03.04.2025 – 06.04.2025

Nr. crt.	Parametrii analizati		UM	Metoda de analiza standardizata	Legea nr. 96/2024	Rezultate obtinute
					Valoare maxim admisa	
1.	Culoare	aparenta reala	mg/l Pt	SR EN ISO 7887/2012	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale < 2.51
2.	Gust			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale
3.	Miros			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale
4.	pH		unit.pH	SR EN ISO 10523/2012	6,5 ÷ 9,5	7.57
5.	Amoniu		mg/l	SR ISO 7150-1/2001	0,50	< 0.023
5.	Nitriți		mg/l	SR EN 26777:2002/ /C91:2006	0,50	< 0.011
6.	Nitrați		mg/l	SR ISO 7890-3/2000	50	1.66
7.	Clor rezidual liber/legat		mg/l	STAS 6364/1978	≥ 0,1 - ≤ 0,5	0.40 / 0.02
8.	Turbiditate		N.T.U.	SR EN ISO 7027-1/2016	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	0.38
9.	Conductivitate electrică la 20°C		μS/cm	SR EN 27888/1997	2500	224
10.	Aluminiu		μg/l	SR ISO 10566/2001	200	26
11.	Bacterii coliforme		nr. bacterii colif./100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015 / A1:2017	0/100 ml	0
12.	Escherichia coli		nr. E.coli/ 100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015 / A1: 2017	0/100 ml	0
13.	Enterococi intestinali		nr. enterococi intest/100 ml	SR EN ISO 7899-2/2002	0/100 ml	0
14.	Clostridium perfringens		nr./100ml	SR EN ISO 14189/2017	0/100 ml	0
15.	Nr. colonii la 22°C		UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	Nici o modif. anormala
16.	Nr. colonii la 37°C		UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	Nici o modif. anormala

“<” – mai mic decat limita de cuantificare a laboratorului

Intocmit,
RA fizico-chimice, ing. Farcas Daniela
RA bacteriologie, biolog Balan Daniela



Aprobat,
SL, Chim. Moldovan Nicoleta

Rezultatele prezentului raport de incercare se refera numai la probele supuse analizei. Se interzice reproducerea partiala sau totala a Raportului de incercare fara acordul scris al Laboratorului Central Apa Potabila – Centrul Zonal Municipiul Bacau – SC CRAB SA. Prezentul buletin este eliberat in doua exemplare din care originalul la beneficiar.

Exemplar:
Am primit un exemplar:

Cod: PTL-7.8-Ed2-R1-F1

RAPORT DE INCERCARE
Nr. 137 / 14.04.2025

Denumire si adresa client:Sectia Captare Distributie

Comanda/Contract nr.:.....

Descriere proba: apa potabila / Cod proba: L 799

Prelevare: - punct de prelevare: Iesire din Statia de Tratare a apei Barati - Barati plecare 1

- metoda de prelevare: SR EN ISO 5667-5:2017 / SR EN ISO 19458:2007

Data primirii probei / executia analizei: 08.04.2025/08.04.2025 – 11.05.2025

Nr. crt.	Parametrii analizati		UM	Metoda de analiza standardizata	Legea nr. 96/2024	Rezultate obtinute
					Valoare maxim admisa	
1.	Culoare	aparenta reala	mg/l Pt	SR EN ISO 7887/2012	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale < 2.51
2.	Gust			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale
3.	Miros			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale
4.	pH		unit.pH	SR EN ISO 10523/2012	6,5 ÷ 9,5	7.60
5.	Amoniu		mg/l	SR ISO 7150-1/2001	0,50	< 0.023
6.	Nitriti		mg/l	SR EN 26777:2002/ /C91:2006	0,50	< 0.011
7.	Nitrat		mg/l	SR ISO 7890-3/2000	50	6.14
8.	Clor rezidual liber/legat		mg/l	STAS 6364/1978	≥ 0,1 - ≤ 0,5	0.54 / 0.01
9.	Turbiditate		N.T.U.	SR EN ISO 7027-1/2016	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	< 0.336
10.	Conductivitate electrica la 20°C		µS/cm	SR EN 27888/1997	2500	715
11.	Aluminiu		µg/l	SR ISO 10566/2001	200	< 17
12.	Bacterii coliforme	nr. bacterii colif./100 ml		SR EN ISO 9308-1:2015 /A1:2017	0/100 ml	0
13.	Escherichia coli	nr. E.coli/ 100 ml		SR EN ISO 9308-1:2015 /A1:2017	0/100 ml	0
14.	Enterococi intestinali	nr. enterococi intest/100 ml		SR EN ISO 7899-2/2002	0/100 ml	0
15.	Clostridium perfringens	nr./100ml		SR EN ISO 14189/2017	0/100 ml	0
16.	Nr. colonii la 22°C	UFC/ml		SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	Nici o modif. anormala
17.	Nr. colonii la 37°C	UFC/ml		SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	Nici o modif. anormala

“ < ” – mai mic decat limita de cuantificare a laboratorului

Intocmit,
RA fizico-chimice, ing. Farcas Daniela
RA bacteriologie, biolog Balan Daniela



Aprobat,
SL Chim. Moldovan Nicoleta

Rezultatele prezentului raport de incercare se refera numai la probele supuse analizei. Se interzice reproducerea partiala sau totala a Raportului de incercare fara acordul scris al Laboratorului Central Apa Potabila – Centrul Zonal Municipiul Bacau – SC CRAB SA. Prezentul buletin este eliberat in doua exemplare din care originalul la beneficiar.

Exemplar:
Am primit un exemplar:

Cod: PTL-7.8-Ed2-R1-F1

RAPORT DE INCERCARE

Nr. 138 / 14.04.2025

Denumire si adresa client: Sectia Captare Distributie

Comanda/Contract nr.:

Descriere proba: apa potabila / Cod proba: L 804

Prelevare: - punct de prelevare: Str. 9 Mai – Statia de Ambulanta

- metoda de prelevare: SR EN ISO 5667-5:2017 / SR EN ISO 19458:2007

Data primirii probei / executia analizei: 08.04.2025 / 08.04.2025 – 11.04.2025

Nr. crt.	Parametrii analizati		UM	Metoda de analiza standardizata	Legea nr. 96/2024	Rezultate obtinute
					Valoare maxim admisa	
1.	Culoare	aparenta reala	mg/l Pt	SR EN ISO 7887/2012	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale < 2.51
2.	Gust			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale
3.	Miros			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale
4.	pH		unit.pH	SR EN ISO 10523/2012	6,5 ÷ 9,5	7.66
5.	Amoniu		mg/l	SR ISO 7150-1/2001	0,50	< 0.023
5.	Nitriți		mg/l	SR EN 26777:2002/ /C91:2006	0,50	< 0.011
6.	Nitrați		mg/l	SR ISO 7890-3/2000	50	3.99
7.	Clor rezidual liber/legat		mg/l	STAS 6364/1978	≥ 0,1 - ≤ 0,5	0.43 / 0.01
8.	Turbiditate		N.T.U.	SR EN ISO 7027-1/2016	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	< 0.336
9.	Conductivitate electrică la 20°C		μS/cm	SR EN 27888/1997	2500	551
10.	Aluminiu		μg/l	SR ISO 10566/2001	200	< 17
11.	Bacterii coliforme	nr. bacterii colif./100 ml		SR EN ISO 9308-1:2015 / A1:2017	0/100 ml	0
12.	Escherichia coli	nr. E.coli/ 100 ml		SR EN ISO 9308-1:2015 / A1: 2017	0/100 ml	0
13.	Enterococi intestinali	nr. enterococi intest/100 ml		SR EN ISO 7899-2/2002	0/100 ml	0
14.	Clostridium perfringens	nr./100ml		SR EN ISO 14189/2017	0/100 ml	0
15.	Nr. colonii la 22°C	UFC/ml		SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	Nici o modif. anormala
16.	Nr. colonii la 37°C	UFC/ml		SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	Nici o modif. anormala

"<" – mai mic decat limita de cuantificare a laboratorului

Intocmit,
RA fizico-chimice, ing. Farcas Daniela
RA bacteriologie, biolog Balan Daniela



Aprobat,
SL. Chim. Moldovanu Nicoleta

Rezultatele prezentului raport de incercare se refera numai la probele supuse analizei. Se interzice reproducerea partiala sau totala a Raportului de incercare fara acordul scris al Laboratorului Central Apa Potabila – Centrul Zonal Municipiul Bacau – SC CRAB SA. Prezentul buletin este eliberat in doua exemplare din care originalul la beneficiar.

Exemplar:
Am primit un exemplar:

Cod: PTL-7.8-Ed2-R1-F1

RAPORT DE INCERCARE
Nr. 139 / 14.04.2025

Denumire si adresa client:Sectia Captare Distributie

Comanda/Contract nr.:.....

Descriere proba: apa potabila / Cod proba: L 811

Prelevare: - punct de prelevare: Iesire din Statia de Tratare a apei Barati - Barati plecare 2

- metoda de prelevare: SR EN ISO 5667-5:2017 / SR EN ISO 19458:2007

Data primirii probei / executia analizei: 09.04.2025 / 09.04.2025 - 12.04.2025

Nr. crt.	Parametrii analizati		UM	Metoda de analiza standardizata	Legea nr. 96/2024	Rezultate obtinute
					Valoare maxim admisa	
1.	Culoare	aparenta reala	mg/l Pt	SR EN ISO 7887/2012	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale < 2.51
2.	Gust			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale
3.	Miros			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale
4.	pH		unit.pH	SR EN ISO 10523/2012	6,5 ÷ 9,5	7.57
5.	Amoniu		mg/l	SR ISO 7150-1/2001	0,50	< 0.023
6.	Nitriți		mg/l	SR EN 26777:2002/ /C91:2006	0,50	< 0.011
7.	Nitrați		mg/l	SR ISO 7890-3/2000	50	2.57
8.	Clor rezidual liber/legat		mg/l	STAS 6364/1978	≥ 0,1 - ≤ 0,5	0.54 / 0.02
9.	Turbiditate		N.T.U.	SR EN ISO 7027-1/2016	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	< 0.336
10.	Conductivitate electrică la 20°C		μS/cm	SR EN 27888/1997	2500	211
11.	Aluminiu		μg/l	SR ISO 10566/2001	200	48
12.	Bacterii coliforme	nr. bacterii colif./100 ml		SR EN ISO 9308-1:2015 /A1:2017	0/100 ml	0
13.	Escherichia coli	nr. E.coli/100 ml		SR EN ISO 9308-1:2015 /A1:2017	0/100 ml	0
14.	Enterococi intestinali	nr. enterococi intest/100 ml		SR EN ISO 7899-2/2002	0/100 ml	0
15.	Clostridium perfringens	nr./100ml		SR EN ISO 14189/2017	0/100 ml	0
16.	Nr. colonii la 22°C		UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	Nici o modif. anormala
17.	Nr. colonii la 37°C		UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	Nici o modif. anormala

"<" – mai mic decat limita de cuantificare a laboratorului

Intocmit,
RA fizico-chimice, ing. Farcas Daniela
RA bacteriologie, biolog Balan Daniela

S.C. Compania Regională
de Apa Bacău S.A.
Centru Zonal Municipiului Bacău
Laborator Analize Apa Municipiului Bacău

Aprobat,
SL, Chim. Moldovanu Nicoleta

Rezultatele prezentului raport de incercare se refera numai la probele supuse analizei. Se interzice reproducerea partiala sau totala a Raportului de incercare fara acordul scris al Laboratorului Central Apa Potabila – Centrul Zonal Municipiul Bacau – SC CRAB SA. Prezentul buletin este eliberat in doua exemplare din care originalul la beneficiar.

Exemplar:
Am primit un exemplar:

Cod: PTL-7.8-Ed2-R1-F1


RAPORT DE INCERCARE
Nr. 140 / 14.04.2025

Denumire si adresa client:Sectia Captare Distributie
Comanda/Contract nr.:.....
Descriere proba: apa potabila / Cod proba: L 821
Prelevare: - punct de prelevare: Str. Mioritei nr. 11 – Cofetaria Mirabel
- metoda de prelevare: SR EN ISO 5667-5:2017 / SR EN ISO 19458:2007
Data primirii probei / executia analizei: 09.04.2025 / 09.04.2025 – 12.04.2025

Nr. crt.	Parametrii analizati		UM	Metoda de analiza standardizata	Legea nr. 96/2024	Rezultate obtinute
					Valoare maxim admisa	
1.	Culoare	aparenta reala	mg/l Pt	SR EN ISO 7887/2012	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale < 2.51
2.	Gust			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale
3.	Miros			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale
4.	pH		unit.pH	SR EN ISO 10523/2012	6,5 ÷ 9,5	7.59
5.	Amoniu		mg/l	SR ISO 7150-1/2001	0,50	< 0.023
5.	Nitriti		mg/l	SR EN 26777:2002/ /C91:2006	0,50	< 0.011
6.	Nitrați		mg/l	SR ISO 7890-3/2000	50	3.76
7.	Clor rezidual liber/legat		mg/l	STAS 6364/1978	≥ 0,1 - ≤ 0,5	0.27 / 0.01
8.	Turbiditate		N.T.U.	SR EN ISO 7027-1/2016	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	< 0.336
9.	Conductivitate electrică la 20°C		µS/cm	SR EN 27888/1997	2500	538
10.	Aluminiu		µg/l	SR ISO 10566/2001	200	< 17
11.	Bacterii coliforme	nr. bacterii colif./100 ml		SR EN ISO 9308-1:2015 / A1:2017	0/100 ml	0
12.	Escherichia coli	nr. E.coli/ 100 ml		SR EN ISO 9308-1:2015 / A1: 2017	0/100 ml	0
13.	Enterococi intestinali	nr. enterococi intest/100 ml		SR EN ISO 7899-2/2002	0/100 ml	0
14.	Clostridium perfringens	nr./100ml		SR EN ISO 14189/2017	0/100 ml	0
15.	Nr. colonii la 22°C	UFC/ml		SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	Nici o modif. anormala
16.	Nr. colonii la 37°C	UFC/ml		SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	Nici o modif. anormala

“ < ” – mai mic decat limita de cuantificare a laboratorului

Intocmit,
RA fizico-chimice, ing. Farcas Daniela
RA bacteriologie, biolog Balan Daniela



Aprobat,
SL, Chim. Moldovanu Nicoleta

Rezultatele prezentului raport de incercare se refera numai la probele supuse analizei. Se interzice reproducerea partiala sau totala a Raportului de incercare fara acordul scris al Laboratorului Central Apa Potabila – Centrul Zonal Municipiul Bacau – SC CRAB SA. Prezentul buletin este eliberat in doua exemplare din care originalul la beneficiar.

Exemplar:
Am primit un exemplar:

Cod: PTL-7.8-Ed2-R1-F1

RAPORT DE INCERCARE
Nr. 146 / 23.04.2025

Denumire si adresa client:Sectia Captare Distributie

Comanda/Contract nr.:.....

Descriere proba: apa potabila / Cod proba: L 866

Prelevare: - punct de prelevare: Iesire din Statia de Tratare a apei Barati - Barati plecare 1

- metoda de prelevare: SR EN ISO 5667-5:2017 / SR EN ISO 19458:2007

Data primirii probei / executia analizei: 15.04.2025 / 15.04.2025 – 18.04.2025

Nr. crt.	Parametrii analizati		UM	Metoda de analiza standardizata	Legea nr. 96/2024	Rezultate obtinute
					Valoare maxim admisa	
1.	Culoare	aparenta reală	mg/l Pt	SR EN ISO 7887/2012	Acceptabilă pentru consumatori și fără modificări anormale	Acceptabilă pentru consumatori și fără modificări anormale < 2.51
2.	Gust			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori și fără modificări anormale	Acceptabil pentru consumatori și fără modificări anormale
3.	Miros			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori și fără modificări anormale	Acceptabil pentru consumatori și fără modificări anormale
4.	pH		unit.pH	SR EN ISO 10523/2012	6,5 ÷ 9,5	7.45
5.	Amoniu		mg/l	SR ISO 7150-1/2001	0,50	< 0.023
6.	Nitriți		mg/l	SR EN 26777:2002/ /C91:2006	0,50	< 0.011
7.	Nitrați		mg/l	SR ISO 7890-3/2000	50	4.96
8.	Clor rezidual liber/legat		mg/l	STAS 6364/1978	≥ 0,1 - ≤ 0,5	0.53 / 0.01
9.	Turbiditate		N.T.U.	SR EN ISO 7027-1/2016	Acceptabilă pentru consumatori și fără modificări anormale	< 0.336
10.	Conductivitate electrică la 20°C		μS/cm	SR EN 27888/1997	2500	708
11.	Aluminiu		μg/l	SR ISO 10566/2001	200	< 17
12.	Bacterii coliforme	nr. bacterii colif./100 ml		SR EN ISO 9308-1:2015 /A1:2017	0/100 ml	0
13.	Escherichia coli	nr. E.coli/ 100 ml		SR EN ISO 9308-1:2015 /A1:2017	0/100 ml	0
14.	Enterococi intestinali	nr. enterococi intest/100 ml		SR EN ISO 7899-2/2002	0/100 ml	0
15.	Clostridium perfringens	nr./100ml		SR EN ISO 14189/2017	0/100 ml	0
16.	Nr. colonii la 22°C		UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	Nici o modif. anormala
17.	Nr. colonii la 37°C		UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	Nici o modif. anormala

“ < ” – mai mic decat limita de cuantificare a laboratorului

Intocmit,
RA fizico-chimice, ing. Farcas Daniela
RA bacteriologie, biolog Balan Daniela

S.C. Compania Regională
de Apă Bacău S.A.
Centru Zonal Municipiul Bacău
Laborator Analize Apă Municipiul Bacău

Aprobat,
SL, Chim. Moldovanu Nicoleta

Rezultatele prezentului raport de incercare se refera numai la probele supuse analizei. Se interzice reproducerea partiala sau totala a Raportului de incercare fara acordul scris al Laboratorului Central Apa Potabila – Centrul Zonal Municipiul Bacau – SC CRAB SA. Prezentul buletin este eliberat in doua exemplare din care originalul la beneficiar.

Exemplar:
Am primit un exemplar:

Cod: PTL-7.8-Ed2-R1-F1

RAPORT DE INCERCARE
Nr. 147 / 23.04.2025

Denumire si adresa client: Sectia Captare Distributie

Comanda/Contract nr.:

Descriere proba: apa potabila / Cod proba: L 872

Prelevare: - punct de prelevare: Str. Bicaz nr. 3 – Scoala gim. Nicolae Iorga

- metoda de prelevare: SR EN ISO 5667-5:2017 / SR EN ISO 19458:2007

Data primirii probei / executia analizei: 15.04.2025 / 15.04.2025 – 18.04.2025

Nr. crt.	Parametrii analizati		UM	Metoda de analiza standardizata	Legea nr. 96/2024	Rezultate obtinute
					Valoare maxim admisa	
1.	Culoare	aparenta reala	mg/l Pt	SR EN ISO 7887/2012	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale < 2.51
2.	Gust			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale
3.	Miros			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale
4.	pH		unit.pH	SR EN ISO 10523/2012	6,5 ÷ 9,5	7.49
5.	Amoniu		mg/l	SR ISO 7150-1/2001	0,50	< 0.023
5.	Nitriti		mg/l	SR EN 26777:2002/ /C91:2006	0,50	< 0.011
6.	Nitrat		mg/l	SR ISO 7890-3/2000	50	2.40
7.	Clor rezidual liber/legat		mg/l	STAS 6364/1978	≥ 0,1 - ≤ 0,5	0.24 / 0.02
8.	Turbiditate		N.T.U.	SR EN ISO 7027-1/2016	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	< 0.336
9.	Conductivitate electrica la 20°C		µS/cm	SR EN 27888/1997	2500	224
10.	Aluminiu		µg/l	SR ISO 10566/2001	200	23
11.	Bacterii coliforme	nr. bacterii colif./100 ml		SR EN ISO 9308-1:2015 / AI:2017	0/100 ml	0
12.	Escherichia coli	nr. E.coli/ 100 ml		SR EN ISO 9308-1:2015 / AI: 2017	0/100 ml	0
13.	Enterococi intestinali	nr. enterococi intest/100 ml		SR EN ISO 7899-2/2002	0/100 ml	0
14.	Clostridium perfringens	nr./100ml		SR EN ISO 14189/2017	0/100 ml	0
15.	Nr. colonii la 22°C	UFC/ml		SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	Nici o modif. anormala
16.	Nr. colonii la 37°C	UFC/ml		SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	Nici o modif. anormala

"<" – mai mic decat limita de cuantificare a laboratorului

Intocmit,
RA fizico-chimice, ing. Farcas Daniela
RA bacteriologie, biolog Balan Daniela



Aprobat,
SL, Chim. Moldovan Nicoleta

Rezultatele prezentului raport de incercare se refera numai la probele supuse analizei. Se interzice reproducerea partiala sau totala a Raportului de incercare fara acordul scris al Laboratorului Central Apa Potabila – Centrul Zonal Municipiul Bacau – SC CRAB SA. Prezentul buletin este eliberat in doua exemplare din care originalul la beneficiar.

Exemplar:
Am primit un exemplar:

Cod: PTL-7.8-Ed2-R1-F1

RAPORT DE INCERCARE
Nr. 148 / 23.04.2025

Denumire si adresa client:Sectia Captare Distributie

Comanda/Contract nr.:.....

Descriere proba: apa potabila / Cod proba: L 875

Prelevare: - punct de prelevare: Iesire din Statia de Tratare a apei Barati - Barati plecare 2

- metoda de prelevare: SR EN ISO 5667-5:2017 / SR EN ISO 19458:2007

Data primirii probei / executia analizei: 16.04.2025 / 16.04.2025 – 19.04.2025

Nr. crt.	Parametrii analizati		UM	Metoda de analiza standardizata	Legea nr. 96/2024	Rezultate obtinute
					Valoare maxim admisa	
1.	Culoare	aparenta reala	mg/l Pt	SR EN ISO 7887/2012	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale < 2.51
2.	Gust			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale
3.	Miros			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale
4.	pH		unit.pH	SR EN ISO 10523/2012	6,5 ÷ 9,5	7.56
5.	Amoniu		mg/l	SR ISO 7150-1/2001	0,50	< 0.023
6.	Nitriti		mg/l	SR EN 26777:2002/ /C91:2006	0,50	< 0.011
7.	Nitrat		mg/l	SR ISO 7890-3/2000	50	2.58
8.	Clor rezidual liber/legat		mg/l	STAS 6364/1978	≥ 0,1 - ≤ 0,5	0.53 / 0.01
9.	Turbiditate		N.T.U.	SR EN ISO 7027-1/2016	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	< 0.336
10.	Conductivitate electrica la 20°C		µS/cm	SR EN 27888/1997	2500	210
11.	Aluminiu		µg/l	SR ISO 10566/2001	200	< 17
12.	Bacterii coliforme	nr. bacterii colif./100 ml		SR EN ISO 9308-1:2015 /A1:2017	0/100 ml	0
13.	Escherichia coli	nr. E.coli/ 100 ml		SR EN ISO 9308-1:2015 /A1:2017	0/100 ml	0
14.	Enterococi intestinali	nr. enterococi intest/100 ml		SR EN ISO 7899-2/2002	0/100 ml	0
15.	Clostridium perfringens	nr./100ml		SR EN ISO 14189/2017	0/100 ml	0
16.	Nr. colonii la 22°C	UFC/ml		SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	Nici o modif. anormala
17.	Nr. colonii la 37°C	UFC/ml		SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	Nici o modif. anormala

“<” – mai mic decat limita de cuantificare a laboratorului

Intocmit,
RA fizico-chimice, ing. Farcas Daniela
RA bacteriologie, biolog Balan Daniela



Aprobat,
SL, Chim. Moldovașu Nicoleta

Rezultatele prezentului raport de incercare se refera numai la probele supuse analizei. Se interzice reproducerea partiala sau totala a Raportului de incercare fara acordul scris al Laboratorului Central Apa Potabila – Centrul Zonal Municipiul Bacau – SC CRAB SA. Prezentul buletin este eliberat in doua exemplare din care originalul la beneficiar.

Exemplar:
Am primit un exemplar:

Cod: PTL-7.8-Ed2-R1-F1