

RAPORT DE INCERCARE
Nr. 96 / 23.02.2026

Denumire si adresa client: DCDA

Comanda/Contract nr.:

Descriere proba: apa potabila / Cod proba: L 432

Prelevare: - punct de prelevare: : Iesire Statie de Pompare Margineni – Margineni clorinata

- metoda de prelevare: SR EN ISO 5667-5:2017 / SR EN ISO 19458:2007

Data primirii probei / executia analizei: 19.02.2026 / 19.02.2026 – 22.02.2026

Nr. crt.	Parametrii analizati		UM	Metoda de analiza standardizata	Legea nr. 96/2024	Rezultate obtinute
					Valoare maxim admisa	
1.	Culoare	aparenta reala	mg/l Pt	SR EN ISO 7887/2012	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale < 2.51
2.	Gust			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale
3.	Miros			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale
4.	pH		unit.pH	SR EN ISO 10523/2012	6,5 ÷ 9,5	7.47
5.	Amoniu		mg/l	SR ISO 7150-1/2001	0,50	< 0.023
6.	Nitriti		mg/l	SR EN 26777:2002/ /C91:2006	0,50	< 0.011
7.	Nitrat		mg/l	SR ISO 7890-3/2000	50	6.43
8.	Clor rezidual liber/legat		mg/l	STAS 6364/1978	≥ 0,1 - ≤ 0,5	0.55 / 0.01
9.	Turbiditate		N.T.U.	SR EN ISO 7027-1/2016	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	< 0.336
10.	Conductivitate electrica la 20°C		µS/cm	SR EN 27888/1997	2500	742
11.	Aluminiu		µg/l	SR ISO 10566/2001	200	< 17
12.	Bacterii coliforme		nr. bacterii colif./100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015 /A1:2017	0/100 ml	0
13.	Escherichia coli		nr. E.coli/ 100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015 /A1:2017	0/100 ml	0
14.	Enterococi intestinali		nr. enterococi intest/100 ml	SR EN ISO 7899-2/2002	0/100 ml	0
15.	Nr. colonii la 37°C		UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	5
16.	Nr. colonii la 22°C		UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	3

“ < ” – mai mic decat limita de cuantificare a laboratorului

Responsabil analiza,
Ing. Farcas Daniela
Biolog Balan Daniela



Sef laborator
chim. Moldovanu Nicoleta

Rezultatele prezentului raport de incercare se refera numai la probele supuse analizei. Se interzice reproducerea partiala sau totala a Raportului de incercare fara acordul scris al Laboratorului Central Apa Potabila – Centrul Zonal Municipiul Bacau – SC CRAB SA. Prezentul buletin este eliberat in doua exemplare din care originalul la beneficiar.

RAPORT DE INCERCARE
Nr. 95 / 23.02.2026

Denumire si adresa client: DCDA

Comanda/Contract nr.:.....

Descriere proba: apa potabila / Cod proba: L 431

Prelevare: - punct de prelevare: Iesire Statie de Pompare Gheraiesti – Gheraiesti clorinata

- metoda de prelevare: SR EN ISO 5667-5:2017 / SR EN ISO 19458:2007

Data primirii probei / executia analizei: 19.02.2026 / 19.02.2026 – 22.02.2026

Nr. crt.	Parametrii analizati		UM	Metoda de analiza standardizata	Legea nr. 96/2024	Rezultate obtinute
					Valoare maxim admisa	
1.	Culoare	aparenta	mg/l Pt	SR EN ISO 7887/2012	Acceptabilă pentru consumatori și fără modificări anormale	Acceptabilă pentru consumatori și fără modificări anormale
		reala				< 2.51
2.	Gust			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori și fără modificări anormale	Acceptabil pentru consumatori și fără modificări anormale
3.	Miros			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori și fără modificări anormale	Acceptabil pentru consumatori și fără modificări anormale
4.	pH		unit.pH	SR EN ISO 10523/2012	6,5 ÷ 9,5	8.01
5.	Amoniu		mg/l	SR ISO 7150-1/2001	0,50	< 0.023
6.	Nitriți		mg/l	SR EN 26777:2002/ /C91:2006	0,50	< 0.011
7.	Nitrați		mg/l	SR ISO 7890-3/2000	50	1.27
8.	Clor rezidual liber/legat		mg/l	STAS 6364/1978	≥ 0,1 - ≤ 0,5	0.54 / 0.01
9.	Turbiditate		N.T.U.	SR EN ISO 7027-1/2016	Acceptabilă pentru consumatori și fără modificări anormale	1.60
10.	Conductivitate electrică la 20°C		μS/cm	SR EN 27888/1997	2500	539
11.	Aluminiu		μg/l	SR ISO 10566/2001	200	< 17
12.	Bacterii coliforme	nr. bacterii colif./100 ml		SR EN ISO 9308-1:2015 /A1:2017	0/100 ml	0
13.	Escherichia coli	nr. E.coli/ 100 ml		SR EN ISO 9308-1:2015 /A1:2017	0/100 ml	0
14.	Enterococi intestinali	nr. enterococi intest/100 ml		SR EN ISO 7899-2/2002	0/100 ml	0
15.	Nr. colonii la 37°C		UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	0
16.	Nr. colonii la 22°C		UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	0

"<" – mai mic decat limita de cuantificare a laboratorului

Responsabil analiza,
Ing. Farcas Daniela
Biolog Balan Daniela

S.C. Compania Regională
de Apă Bacău S.A.
Centru Zonal Municipiul Bacău
Laborator Analize Apa Municipiul Bacău

Sef laborator
chim. Moldovan Nicoleta

Rezultatele prezentului raport de incercare se refera numai la probele supuse analizei. Se interzice reproducerea partiala sau totala a Raportului de incercare fara acordul scris al Laboratorului Central Apa Potabila – Centrul Zonal Municipiul Bacau – SC CRAB SA. Prezentul buletin este eliberat in doua exemplare din care originalul la beneficiar.

RAPORT DE INCERCARE
Nr. 94 / 23.02.2026

Denumire si adresa client: DCDA

Comanda/Contract nr.:.....

Descriere proba: apa potabila / Cod proba: L 424

Prelevare: - punct de prelevare: Iesire din Statia de Tratare a apei Barati - Barati plecare 2

- metoda de prelevare: SR EN ISO 5667-5:2017 / SR EN ISO 19458:2007

Data primirii probei / executia analizei: 19.02.2026 / 19.02.2026 – 22.02.2026

Nr. crt.	Parametrii analizati		UM	Metoda de analiza standardizata	Legea nr. 96/2024	Rezultate obtinute
					Valoare maxim admisa	
1.	Culoare	aparenta reala	mg/l Pt	SR EN ISO 7887/2012	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale < 2.51
2.	Gust			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale
3.	Miros			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale
4.	pH		unit.pH	SR EN ISO 10523/2012	6,5 ÷ 9,5	7.40
5.	Amoniu		mg/l	SR ISO 7150-1/2001	0,50	< 0.023
6.	Nitriti		mg/l	SR EN 26777:2002/ /C91:2006	0,50	< 0.011
7.	Nitrat		mg/l	SR ISO 7890-3/2000	50	2.87
8.	Clor rezidual liber/legat		mg/l	STAS 6364/1978	≥ 0,1 - ≤ 0,5	0.54 / 0.02
9.	Turbiditate		N.T.U.	SR EN ISO 7027- 1/2016	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	0.42
10.	Conductivitate electrica la 20°C		µS/cm	SR EN 27888/1997	2500	203
11.	Aluminiu		µg/l	SR ISO 10566/2001	200	79
12.	Bacterii coliforme		nr. bacterii colif./100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015 /A1:2017	0/100 ml	0
13.	Escherichia coli		nr. E.coli/ 100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015 /A1:2017	0/100 ml	0
14.	Enterococi intestinali		nr. enterococi intest/100 ml	SR EN ISO 7899-2/2002	0/100 ml	0
15.	Clostridium perfringens		nr./100ml	SR EN ISO 14189/2017	0/100 ml	0
16.	Nr. colonii la 37°C		UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	0
17.	Nr. colonii la 22°C		UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	0

" < " – mai mic decat limita de cuantificare a laboratorului

Responsabil analiza,
Ing. Farcas Daniela
Biolog Balan Daniela

S.C. Compania Regională
de Apă Bacău S.A.
Centru Zonal Municipiul Bacău
Laborator Analize Apă Municipiul Bacău

Sef laborator
chim. Moldovanu Nicoleta

Rezultatele prezentului raport de incercare se refera numai la probele supuse analizei. Se interzice reproducerea partiala sau totala a Raportului de incercare fara acordul scris al Laboratorului Central Apa Potabila – Centrul Zonal Municipiul Bacau – SC CRAB SA. Prezentul buletin este eliberat in doua exemplare din care originalul la beneficiar.

RAPORT DE INCERCARE
Nr. 93 / 23.02.2026

Denumire si adresa client: DCDA

Comanda/Contract nr.:.....

Descriere proba: apa potabila / Cod proba: L 406

Prelevare: - punct de prelevare: Iesire din Statia de Tratare a apei Barati - Barati plecare 1

- metoda de prelevare: SR EN ISO 5667-5:2017 / SR EN ISO 19458:2007

Data primirii probei / executia analizei: 18.02.2026 / 18.02.2026 – 21.02.2026

Nr. crt.	Parametrii analizati		UM	Metoda de analiza standardizata	Legea nr. 96/2024	Rezultate obtinute
					Valoare maxim admisa	
1.	Culoare	aparenta reala	mg/l Pt	SR EN ISO 7887/2012	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale < 2,51
2.	Gust			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale
3.	Miros			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale
4.	pH		unit.pH	SR EN ISO 10523/2012	6,5 ÷ 9,5	7,43
5.	Amoniu		mg/l	SR ISO 7150-1/2001	0,50	< 0.023
6.	Nitriti		mg/l	SR EN 26777:2002/ /C91:2006	0,50	< 0.011
7.	Nitrat		mg/l	SR ISO 7890-3/2000	50	5,77
8.	Clor rezidual liber/legat		mg/l	STAS 6364/1978	$\geq 0,1 - \leq 0,5$	0.54 / 0.01
9.	Turbiditate		N.T.U.	SR EN ISO 7027-1/2016	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	< 0.336
10.	Conductivitate electrica la 20°C		µS/cm	SR EN 27888/1997	2500	796
11.	Aluminiu		µg/l	SR ISO 10566/2001	200	< 17
12.	Bacterii coliforme	nr. bacterii colif./100 ml		SR EN ISO 9308-1:2015 /A1:2017	0/100 ml	0
13.	Escherichia coli	nr. E.coli/ 100 ml		SR EN ISO 9308-1:2015 /A1:2017	0/100 ml	0
14.	Enterococi intestinali	nr. enterococi intest/100 ml		SR EN ISO 7899-2/2002	0/100 ml	0
15.	Clostridium perfringens	nr./100ml		SR EN ISO 14189/2017	0/100 ml	0
16.	Nr. colonii la 37°C	UFC/ml		SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	0
17.	Nr. colonii la 22°C	UFC/ml		SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	1

“ < ” – mai mic decat limita de cuantificare a laboratorului

Responsabil analiza,
Ing. Farcas Daniela
Biolog Balan Daniela



Sef laborator
chim. Moldovan Nicoleta

Rezultatele prezentului raport de incercare se refera numai la probele supuse analizei. Se interzice reproducerea partiala sau totala a Raportului de incercare fara acordul scris al Laboratorului Central Apa Potabila – Centrul Zonal Municipiul Bacau – SC CRAB SA. Prezentul buletin este eliberat in doua exemplare din care originalul la beneficiar.

SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA
CENTRUL ZONAL MUNICIPIUL BACAU
LABORATOR ANALIZE APA MUNICIPIUL BACAU
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA- inregistrat la M.S. nr. 777 / 05.11.2024
Str. Intre Vii, Sat Barati , Comuna Margineni
Tel: 0234586760

RAPORT DE INCERCARE

Nr. 92 / 23.02.2026

Denumire si adresa client: DCDA

Comanda/Contract nr.:.....

Descriere proba: apa potabila / Cod proba: L 393

Prelevare: - punct de prelevare: Iesire din Statia de Tratare a apei Barati - Barati plecarea 2

- metoda de prelevare: SR EN ISO 5667-5:2017 / SR EN ISO 19458:2007

Data primirii probei / executia analizei: 17.02.2026 / 17.02.2026 – 20.02.2026

Nr. crt.	Parametrii analizati		UM	Metoda de analiza standardizata	Legea nr. 96/2024	Rezultate obtinute
					Valoare maxim admisa	
1.	Culoare	aparenta reala	mg/l Pt	SR EN ISO 7887/2012	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale < 2.51
2.	Gust			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale
3.	Miros			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale
4.	pH		unit.pH	SR EN ISO 10523/2012	6,5 ÷ 9,5	7.37
5.	Indice de permanganat		mg O ₂ /l	SR EN ISO 8467/2001	5,0	1.11
6.	Amoniu		mg/l	SR ISO 7150-1/2001	0,50	< 0.023
7.	Nitriți		mg/l	SR EN 26777:2002/ /C91:2006	0,50	< 0.011
8.	Nitrați		mg/l	SR ISO 7890-3/2000	50	2.80
9.	Cloruri		mg/l	SR ISO 9297/2001	250	6.80
10.	Suma de Ca și Mg		grade germane	SR ISO 6059/2008	minim 5	6.35
11.	Clor rezidual liber/legat		mg/l	STAS 6364/1978	≥ 0,1 - ≤ 0,5	0.53 / 0.02
12.	Turbiditate		N.T.U.	SR EN ISO 7027-1/2016	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	0.51
13.	Conductivitate electrică la 20°C		μS/cm	SR EN 27888/1997	2500	211
14.	Sulfat		mg/l	STAS 3069/1987	250	22.38
15.	Fier total		μg/l	SR ISO 6332:1996/ /C91:2006	200	< 20
16.	Aluminiu		μg/l	SR ISO 10566/2001	200	91
17.	Mangan		μg/l	SR ISO 6333/1996	50	< 14
18.	Bacterii coliforme		nr. bacterii colif./100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015 /A1:2017	0/100 ml	0
19.	Escherichia coli		nr. E.coli/ 100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015 /A1:2017	0/100 ml	0
20.	Enterococi intestinali		nr. enterococi intest/100 ml	SR EN ISO 7899-2/2002	0/100 ml	0
21.	Clostridium perfringens		nr./100ml	SR EN ISO 14189/2017	0/100 ml	0
22.	Nr. colonii la 37°C		UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	0
23.	Nr. colonii la 22°C		UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	0

“ < ” – mai mic decat limita de cuantificare a laboratorului

Responsabil analiza,
Ing. Farcas Daniela
Biolog Balan Daniela

S.C. Compania Regională
de Apă Bacău S.A.
Centru Zonal Municipiul Bacău
Laborator Analize Apă Municipiul Bacău

Sef laborator
chim. Moldovan Nicoleta

Rezultatele prezentului raport de incercare se refera numai la probele supuse analizei. Se interzice reproducerea partiala sau totala a Raportului de incercare fara acordul scris al Laboratorului Central Apa Potabila – Centrul Zonal Municipiul Bacau – SC CRAB SA. Prezentul buletin este eliberat in doua exemplare din care originalul la beneficiar.

Cod: PTL-7.8-Ed2-R1-F1

RAPORT DE INCERCARE
Nr. 82 / 18.02.2026

Denumire si adresa client: DCDA

Comanda/Contract nr.:.....

Descriere proba: apa potabila / Cod proba: L 341

Prelevare: - punct de prelevare: Str. Mioritei nr. 76 – Colegiul teh. N.V. Karpen

- metoda de prelevare: SR EN ISO 5667-5:2017 / SR EN ISO 19458:2007

Data primirii probei / executia analizei: 11.02.2026 / 11.02.2026 – 14.02.2026

Nr. crt.	Parametrii analizati		UM	Metoda de analiza standardizata	Legea nr. 96/2024	Rezultate obtinute
					Valoare maxim admisa	
1.	Culoare	aparenta reala	mg/l Pt	SR EN ISO 7887/2012	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale < 2.51
2.	Gust			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale
3.	Miros			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale
4.	pH		unit.pH	SR EN ISO 10523/2012	6,5 ÷ 9,5	7.44
5.	Amoniu		mg/l	SR ISO 7150-1/2001	0,50	< 0.023
5.	Nitriți		mg/l	SR EN 26777:2002/ /C91:2006	0,50	< 0.011
6.	Nitrați		mg/l	SR ISO 7890-3/2000	50	6.37
7.	Clor rezidual liber/legat in rețeaua de distribuție		mg/l	STAS 6364/1978	≥ 0,1 - ≤ 0,5	0.40 / 0.01
8.	Turbiditate		N.T.U.	SR EN ISO 7027-1/2016	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	1.84
9.	Conductivitate electrică la 20°C		μS/cm	SR EN 27888/1997	2500	567
10.	Aluminiu		μg/l	SR ISO 10566/2001	200	87
11.	Bacterii coliforme		nr. bacterii colif./100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015 / A1:2017	0/100 ml	0
12.	Escherichia coli		nr. E.coli/ 100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015 / A1: 2017	0/100 ml	0
13.	Enterococi intestinali		nr. enterococi intest/100 ml	SR EN ISO 7899-2/2002	0/100 ml	0
14.	Clostridium perfringens		nr./100ml	SR EN ISO 14189/2017	0/100 ml	0
15.	Nr. colonii la 37°C		UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	4
16.	Nr. colonii la 22°C		UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	4

“ < ” – mai mic decat limita de cuantificare a laboratorului

Responsabil analiza,
Ing. Farcas Daniela
Biolog Balan Daniela



Sef laborator
chim. Moldovanu Nicoleta

Rezultatele prezentului raport de incercare se refera numai la probele supuse analizei. Se interzice reproducerea partiala sau totala a Raportului de incercare fara acordul scris al Laboratorului Central Apa Potabila – Centrul Zonal Municipiul Bacau – SC CRAB SA. Prezentul buletin este eliberat in doua exemplare din care originalul la beneficiar.

RAPORT DE INCERCARE
Nr. 81 / 18.02.2026

Denumire si adresa client: DCDA

Comanda/Contract nr.:.....

Descriere proba: apa potabila / Cod proba: L 328

Prelevare: - punct de prelevare: Bd. Unirii – Complex Serbanesti

- metoda de prelevare: SR EN ISO 5667-5:2017 / SR EN ISO 19458:2007

Data primirii probei / executia analizei: 10.02.2026 / 10.02.2026 – 13.02.2026

Nr. crt.	Parametrii analizati		UM	Metoda de analiza standardizata	Legea nr. 96/2024	Rezultate obtinute
					Valoare maxim admisa	
1.	Culoare	aparenta reala	mg/l Pt	SR EN ISO 7887/2012	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale < 2.51
2.	Gust			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale
3.	Miros			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale
4.	pH		unit.pH	SR EN ISO 10523/2012	6,5 ÷ 9,5	8.65
5.	Amoniu		mg/l	SR ISO 7150-1/2001	0,50	< 0.023
5.	Nitriți		mg/l	SR EN 26777:2002/ /C91:2006	0,50	< 0.011
6.	Nitrați		mg/l	SR ISO 7890-3/2000	50	1.95
7.	Clor rezidual liber/legat in rețeaua de distribuție		mg/l	STAS 6364/1978	≥ 0,1 - ≤ 0,5	0.30 / 0.01
8.	Turbiditate		N.T.U.	SR EN ISO 7027-1/2016	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	1.10
9.	Conductivitate electrică la 20°C		µS/cm	SR EN 27888/1997	2500	538
10.	Aluminiu		µg/l	SR ISO 10566/2001	200	< 17
11.	Bacterii coliforme		nr. bacterii colif./100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015 / A1:2017	0/100 ml	0
12.	Escherichia coli		nr. E.coli/ 100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015 / A1: 2017	0/100 ml	0
13.	Enterococi intestinali		nr. enterococi intest/100 ml	SR EN ISO 7899-2/2002	0/100 ml	0
14.	Clostridium perfringens		nr./100ml	SR EN ISO 14189/2017	0/100 ml	0
15.	Nr. colonii la 37°C		UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	15
16.	Nr. colonii la 22°C		UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	16

“ < ” – mai mic decat limita de cuantificare a laboratorului

Responsabil analiza,
Ing. Farcas Daniela
Biolog Balan Daniela

S.C. Compania Regională
de Apă Bacău S.A.
Centru Zonal Municipiul Bacău
Laborator Analize Apă Municipiul Bacău

Sef laborator
chim. Moldovanu Nicoleta

Rezultatele prezentului raport de incercare se refera numai la probele supuse analizei. Se interzice reproducerea partiala sau totala a Raportului de incercare fara acordul scris al Laboratorului Central Apa Potabila – Centrul Zonal Municipiul Bacau – SC CRAB SA. Prezentul buletin este eliberat in doua exemplare din care originalul la beneficiar.

Cod: PTL-7.8-Ed2-R1-F1

SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA
CENTRUL ZONAL MUNICIPIUL BACAU
LABORATOR ANALIZE APA MUNICIPIUL BACAU
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA- inregistrat la M.S. nr. 777 / 05.11.2024
Str. Intre Vii, Sat Barati , Comuna Margineni
Tel: 0234586760

RAPORT DE INCERCARE
Nr. 80 / 18.02.2026

Denumire si adresa client:Sectia Captare Distributie Buhusi

Comanda/Contract nr.:.....

Descriere proba: apa potabila / Cod proba: L 324

Prelevare: - punct de prelevare: Statia de Pompare L.I. de la Brad - Iesire rezervor 1500 m³A.I. Cuza
- metoda de prelevare: SR EN ISO 5667-5:2017 / SR EN ISO 19458:2007

Data primirii probei / executia analizei: 10.02.2026 / 10.02.2026 – 13.02.2026

Nr. crt.	Parametrii analizati	UM	Metoda de analiza standardizata	Legea nr. 96/2024	Rezultate obtinute
				Valoare maxim admisa	
1.	Clor rezidual liber/legat	mg/l	STAS 6364/1978	$\geq 0,1 - \leq 0,5$	0.52 / 0.01
2.	Turbiditate	N.T.U.	SR EN ISO 7027-1/ 2016	Acceptabilă pentru consumatori și fără modificări anormale	< 0.336
3.	Bacterii coliforme	nr. bacterii colif./100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015 /A1:2017	0/100 ml	0
4.	Escherichia coli	nr. E.coli/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015 /A1:2017	0/100 ml	0
5.	Enterococi intestinali	nr. enterococi intest/100 ml	SR EN ISO 7899-2/2002	0/100 ml	0
6.	Nr. colonii la 37°C	UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	0
7.	Nr. colonii la 22°C	UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	0

"<" – mai mic decat limita de cuantificare a laboratorului

Responsabil analiza,
Ing. Farcas Daniela
Biolog Balan Daniela

S.C. Compania Regională
de Apă Bacău S.A.
Centru Zonal Municipiul Bacău
Laborator Analize Apă Municipiul Bacău

Sef laborator
chim. Moldovanu Nicoleta

Rezultatele prezentului raport de incercare se refera numai la probele supuse analizei. Se interzice reproducerea partiala sau totala a Raportului de incercare fara acordul scris al Laboratorului Central Apa Potabila – Centrul Zonal Municipiul Bacau – SC CRAB SA. Prezentul buletin este eliberat in doua exemplare din care originalul la beneficiar.

Cod: PTL-7.8-Ed2-R1-F1

RAPORT DE INCERCARE
Nr. 74 / 11.02.2026

Denumire si adresa client: DCDA

Comanda/Contract nr.:.....

Descriere proba: apa potabila / Cod proba: L 285

Prelevare: - punct de prelevare: Str. V. Parvan – Complex alimentar CFR

- metoda de prelevare: SR EN ISO 5667-5:2017 / SR EN ISO 19458:2007

Data primirii probei / executia analizei: 05.02.2026 / 05.02.2026 – 08.02.2026

Nr. crt.	Parametrii analizati		UM	Metoda de analiza standardizata	Legea nr. 96/2024	Rezultate obtinute
					Valoare maxim admisa	
1.	Culoare	aparenta reala	mg/l Pt	SR EN ISO 7887/2012	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale < 2.51
2.	Gust			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale
3.	Miros			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale
4.	pH		unit.pH	SR EN ISO 10523/2012	6,5 ÷ 9,5	7.41
5.	Amoniu		mg/l	SR ISO 7150-1/2001	0,50	< 0.023
5.	Nitriti		mg/l	SR EN 26777:2002/ /C91:2006	0,50	< 0.011
6.	Nitrat		mg/l	SR ISO 7890-3/2000	50	2.49
7.	Clor rezidual liber/legat in reseaua de distributie		mg/l	STAS 6364/1978	≥ 0,1 - ≤ 0,5	0.38 / 0.02
8.	Turbiditate		N.T.U.	SR EN ISO 7027-1/2016	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	0.42
9.	Conductivitate electrica la 20°C		µS/cm	SR EN 27888/1997	2500	207
10.	Aluminiu		µg/l	SR ISO 10566/2001	200	30
11.	Bacterii coliforme	nr. bacterii colif./100 ml		SR EN ISO 9308-1:2015 / A1:2017	0/100 ml	0
12.	Escherichia coli	nr. E.coli/ 100 ml		SR EN ISO 9308-1:2015 / A1: 2017	0/100 ml	0
13.	Enterococi intestinali	nr. enterococi intest/100 ml		SR EN ISO 7899-2/2002	0/100 ml	0
14.	Clostridium perfringens	nr./100ml		SR EN ISO 14189/2017	0/100 ml	0
15.	Nr. colonii la 37°C	UFC/ml		SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	6
16.	Nr. colonii la 22°C	UFC/ml		SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	5

“ < ” – mai mic decat limita de cuantificare a laboratorului

Responsabil analiza,
Ing. Farcas Daniela
Biolog Balan Daniela

S.C. Compania Regională
de Apă Bacău S.A.
Centru Zonal Municipiul Bacău
Laborator Analize Apa Municipiul Bacău

Sef laborator
chim. Moldovan Nicoleta

Rezultatele prezentului raport de incercare se refera numai la probele supuse analizei. Se interzice reproducerea partiala sau totala a Raportului de incercare fara acordul scris al Laboratorului Central Apa Potabila – Centrul Zonal Municipiul Bacau – SC CRAB SA. Prezentul buletin este eliberat in doua exemplare din care originalul la beneficiar.

SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA
CENTRUL ZONAL MUNICIPIUL BACAU
LABORATOR ANALIZE APA MUNICIPIUL BACAU
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA- inregistrat la M.S. nr. 777 / 05.11.2024
Str. Intre Vii, Sat Barati , Comuna Margineni
Tel: 0234586760

RAPORT DE INCERCARE Nr. 73 / 11.02.2026

Denumire si adresa client: Sectia Captare Distributie Buhusi

Comanda/Contract nr.:

Descriere proba: apa potabila / Cod proba: L 266

Prelevare: - punct de prelevare: Statia de Pompare I.I. de la Brad - Iesire rezervor 1000 m³

- metoda de prelevare: SR EN ISO 5667-5:2017 / SR EN ISO 19458:2007

Data primirii probei / executia analizei: 03.02.2026 / 03.02.2026 – 05.02.2026

Nr. crt.	Parametrii analizati		UM	Metoda de analiza standardizata	Legea nr. 96/2024	Rezultate obtinute
					Valoare maxim admisa	
1.	Culoare	aparenta reala	mg/l Pt	SR EN ISO 7887/2012	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale < 2.51
2.	Gust			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale
3.	Miros			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale
4.	pH		unit.pH	SR EN ISO 10523/2012	6,5 ÷ 9,5	7.32
5.	Amoniu		mg/l	SR ISO 7150-1/2001	0,50	< 0.023
6.	Nitriți		mg/l	SR EN 26777:2002/ /C91:2006	0,50	< 0.011
7.	Nitrați		mg/l	SR ISO 7890-3/2000	50	35.72
8.	Clor rezidual liber /legat		mg/l	STAS 6364/1978	≥ 0,1 - ≤ 0,5	0.49 / 0.01
9.	Turbiditate		N.T.U.	SR EN ISO 7027-1/ 2016	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	0.48
10.	Conductivitate electrică la 20°C		μS/cm	SR EN 27888/1997	2500	1003
11.	Bacterii coliforme		nr. bacterii colif./100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015 /A1:2017	0/100 ml	0
12.	Escherichia coli		nr. E.coli/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015 /A1:2017	0/100 ml	0
13.	Enterococi intestinali		nr. enterococi intest/100 ml	SR EN ISO 7899-2/2002	0/100 ml	0
14.	Nr. colonii la 37°C		UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	1
15.	Nr. colonii la 22°C		UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	1

“ < ” – mai mic decat limita de cuantificare a laboratorului

Responsabil analiza,
Ing. Farcas Daniela
Biolog Balan Daniela

S.C. Compania Regională
de Apă Bacău S.A.
Centru Zonal Municipiul Bacău
Laborator Analize Apă Municipiul Bacău

Sef laborator
chim. Moldovanu Nicoleta

Rezultatele prezentului raport de incercare se refera numai la probele supuse analizei. Se interzice reproducerea partiala sau totala a Raportului de incercare fara acordul scris al Laboratorului Central Apa Potabila – Centrul Zonal Municipiul Bacau – SC CRAB SA. Prezentul buletin este eliberat in doua exemplare din care originalul la beneficiar.

Cod: PTL-7.8-Ed2-R1-F1

RAPORT DE INCERCARE
Nr. 72 / 11.02.2026

Denumire si adresa client: Sectia Captare Distributie Buhusi

Comanda/Contract nr.:

Descriere proba: apa potabila / Cod proba: L 265

Prelevare: - punct de prelevare: Statia de Pompare I.I. de la Brad - Iesire rezervor 1500 m³A.I. Cuza
- metoda de prelevare: SR EN ISO 5667-5:2017 / SR EN ISO 19458:2007

Data primirii probei / executia analizei: 03.02.2026 / 03.02.2026 – 05.02.2026

Nr. crt.	Parametrii analizati	UM	Metoda de analiza standardizata	Legea nr. 96/2024	Rezultate obtinute
				Valoare maxim admisa	
1.	Clor rezidual liber /legat	mg/l	STAS 6364/1978	$\geq 0,1 - \leq 0,5$	0.51 / 0.01
2.	Turbiditate	N.T.U.	SR EN ISO 7027-1/ 2016	Acceptabilă pentru consumatori și fără modificări anormale	< 0.336
3.	Bacterii coliforme	nr. bacterii colif./100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015 /A1:2017	0/100 ml	0
4.	Escherichia coli	nr. E.coli/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015 /A1:2017	0/100 ml	0
5.	Enterococi intestinali	nr. enterococi intest/100 ml	SR EN ISO 7899-2/2002	0/100 ml	0
6.	Nr. colonii la 37°C	UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	0
7.	Nr. colonii la 22°C	UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	1

“ < ” – mai mic decat limita de cuantificare a laboratorului

Responsabil analiza,
Ing. Farcas Daniela
Biolog Balan Daniela

S.C. Compania Regională
de Apă Bacău S.A.
Centru Zonal Municipiul Bacău
Laborator Analize Apă Municipiul Bacău

Sef laborator
chim. Moldovan Nicoleta

Rezultatele prezentului raport de incercare se refera numai la probele supuse analizei. Se interzice reproducerea partiala sau totala a Raportului de incercare fara acordul scris al Laboratorului Central Apa Potabila – Centrul Zonal Municipiul Bacau – SC CRAB SA. Prezentul buletin este eliberat in doua exemplare din care originalul la beneficiar.

RAPORT DE INCERCARE
Nr. 71 / 11.02.2026

Denumire si adresa client: DCDA

Comanda/Contract nr.:.....

Descriere proba: apa potabila / Cod proba: L 294

Prelevare: - punct de prelevare: Iesire Statie de Pompare Margineni 2 – Rezerva apa

- metoda de prelevare: SR EN ISO 5667-5:2017 / SR EN ISO 19458:2007

Data primirii probei / executia analizei: 06.02.2026 / 06.02.2026 – 09.02.2026

Nr. crt.	Parametrii analizati		UM	Metoda de analiza standardizata	Legea nr. 96/2024	Rezultate obtinute
					Valoare maxim admisa	
1.	Culoare	aparenta reala	mg/l Pt	SR EN ISO 7887/2012	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale < 2.51
2.	Gust			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale
3.	Miros			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale
4.	pH		unit.pH	SR EN ISO 10523/2012	6,5 ÷ 9,5	7.20
5.	Amoniu		mg/l	SR ISO 7150-1/2001	0,50	< 0.023
6.	Nitriti		mg/l	SR EN 26777:2002/ /C91:2006	0,50	< 0.011
7.	Nitrat		mg/l	SR ISO 7890-3/2000	50	8.35
8.	Suma de Ca si Mg		grade germane	SR ISO 6059/2008	minim 5	23.71
9.	Clor rezidual liber/legat		mg/l	STAS 6364/1978	≥ 0,1 - ≤ 0,5	0.52 / 0.01
10.	Turbiditate		N.T.U.	SR EN ISO 7027-1/2016	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	0.33
11.	Conductivitate electrica la 20°C		µS/cm	SR EN 27888/1997	2500	1013
12.	Bacterii coliforme		nr. bacterii colif./100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015 / A1:2017	0/100 ml	0
13.	Escherichia coli		nr. E.coli/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015 / A1: 2017	0/100 ml	0
14.	Enterococi intestinali		nr. enterococi intest/100 ml	SR EN ISO 7899-2/2002	0/100 ml	0
15.	Nr. colonii la 37°C		UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	0
16.	Nr. colonii la 22°C		UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	0

“ < ” – mai mic decat limita de cuantificare a laboratorului

Responsabil analiza,
Ing. Farcas Daniela
Biolog Balan Daniela



Sef laborator
chim. Moldovanu Nicoleta

Rezultatele prezentului raport de incercare se refera numai la probele supuse analizei. Se interzice reproducerea partiala sau totala a Raportului de incercare fara acordul scris al Laboratorului Central Apa Potabila – Centrul Zonal Municipiul Bacau – SC CRAB SA. Prezentul buletin este eliberat in doua exemplare din care originalul la beneficiar.

RAPORT DE INCERCARE
Nr. 70 / 11.02.2026

Denumire si adresa client: DCDA

Comanda/Contract nr.:.....

Descriere proba: apa potabila / Cod proba: L 290

Prelevare: - punct de prelevare: Iesire Statie de Pompare Margineni – Margineni clorinata

- metoda de prelevare: SR EN ISO 5667-5:2017 / SR EN ISO 19458:2007

Data primirii probei / executia analizei: 05.02.2026 / 05.02.2026 – 08.02.2026

Nr. crt.	Parametrii analizati		UM	Metoda de analiza standardizata	Legea nr. 96/2024	Rezultate obtinute
					Valoare maxim admisa	
1.	Culoare	aparenta reala	mg/l Pt	SR EN ISO 7887/2012	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale < 2.51
2.	Gust			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale
3.	Miros			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale
4.	pH		unit.pH	SR EN ISO 10523/2012	6,5 ÷ 9,5	7.37
5.	Amoniu		mg/l	SR ISO 7150-1/2001	0,50	< 0.023
6.	Nitriți		mg/l	SR EN 26777:2002/ /C91:2006	0,50	< 0.011
7.	Nitrați		mg/l	SR ISO 7890-3/2000	50	10.52
8.	Clor rezidual liber/legat		mg/l	STAS 6364/1978	≥ 0,1 - ≤ 0,5	0.55 / 0.01
9.	Turbiditate		N.T.U.	SR EN ISO 7027-1/2016	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	< 0.336
10.	Conductivitate electrică la 20°C		μS/cm	SR EN 27888/1997	2500	814
11.	Aluminiu		μg/l	SR ISO 10566/2001	200	< 17
12.	Bacterii coliforme	nr. bacterii colif./100 ml		SR EN ISO 9308-1:2015 /A1:2017	0/100 ml	0
13.	Escherichia coli	nr. E.coli/ 100 ml		SR EN ISO 9308-1:2015 /A1:2017	0/100 ml	0
14.	Enterococi intestinali	nr. enterococi intest/100 ml		SR EN ISO 7899-2/2002	0/100 ml	0
15.	Nr. colonii la 37°C		UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	0
16.	Nr. colonii la 22°C		UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	0

“ < ” – mai mic decat limita de cuantificare a laboratorului

Responsabil analiza,
Ing. Farcas Daniela
Biolog Balan Daniela



Sef laborator
chim. Moldovanu Nicoleta

Rezultatele prezentului raport de incercare se refera numai la probele supuse analizei. Se interzice reproducerea partiala sau totala a Raportului de incercare fara acordul scris al Laboratorului Central Apa Potabila – Centrul Zonal Municipiul Bacau – SC CRAB SA. Prezentul buletin este eliberat in doua exemplare din care originalul la beneficiar.

RAPORT DE INCERCARE
Nr. 69 / 11.02.2026

Denumire si adresa client: DCDA

Comanda/Contract nr.:.....

Descriere proba: apa potabila / Cod proba: L 289

Prelevare: - punct de prelevare: Iesire Statie de Pompare Gheraiesti – Gheraiesti clorinata

- metoda de prelevare: SR EN ISO 5667-5:2017 / SR EN ISO 19458:2007

Data primirii probei / executia analizei: 05.02.2026 / 05.02.2026 – 08.02.2026

Nr. crt.	Parametrii analizati		UM	Metoda de analiza standardizata	Legea nr. 96/2024	Rezultate obtinute
					Valoare maxim admisa	
1.	Culoare	aparenta reala	mg/l Pt	SR EN ISO 7887/2012	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale < 2.51
2.	Gust			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale
3.	Miros			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale
4.	pH		unit.pH	SR EN ISO 10523/2012	6,5 ÷ 9,5	8.00
5.	Amoniu		mg/l	SR ISO 7150-1/2001	0,50	< 0.023
6.	Nitriti		mg/l	SR EN 26777:2002/ /C91:2006	0,50	< 0.011
7.	Nitrat		mg/l	SR ISO 7890-3/2000	50	2.76
8.	Clor rezidual liber/legat		mg/l	STAS 6364/1978	≥ 0,1 - ≤ 0,5	0.52 / 0.01
9.	Turbiditate		N.T.U.	SR EN ISO 7027-1/2016	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	1.39
10.	Conductivitate electrica la 20°C		µS/cm	SR EN 27888/1997	2500	552
11.	Aluminiu		µg/l	SR ISO 10566/2001	200	< 17
12.	Mangan		µg/l	SR ISO 6333/1996	50	40
13.	Bacterii coliforme		nr. bacterii colif./100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015 /A1:2017	0/100 ml	0
14.	Escherichia coli		nr. E.coli/ 100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015 /A1:2017	0/100 ml	0
15.	Enterococi intestinali		nr. enterococi intest/100 ml	SR EN ISO 7899-2/2002	0/100 ml	0
16.	Nr. colonii la 37°C		UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	0
17.	Nr. colonii la 22°C		UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	2

“ < ” – mai mic decat limita de cuantificare a laboratorului

Responsabil analiza,
Ing. Farcas Daniela
Biolog Balan Daniela

S.C. Compania Regională
de Apă Bacău S.A.
Centru Zonal Municipiul Bacău
Laborator Analize Apa Municipiul Bacău

Sef laborator
chim. Moldovanu Nicoleta

Rezultatele prezentului raport de incercare se refera numai la probele supuse analizei. Se interzice reproducerea partiala sau totala a Raportului de incercare fara acordul scris al Laboratorului Central Apa Potabila – Centrul Zonal Municipiul Bacau – SC CRAB SA. Prezentul buletin este eliberat in doua exemplare din care originalul la beneficiar.

SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA
CENTRUL ZONAL MUNICIPIUL BACAU
LABORATOR ANALIZE APA MUNICIPIUL BACAU
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA- inregistrat la M.S. nr. 777 / 05.11.2024
Str. Intre Vii, Sat Barati , Comuna Margineni
Tel: 0234586760

RAPORT DE INCERCARE
Nr. 68 / 11.02.2026

Denumire si adresa client: DCDA

Comanda/Contract nr.:.....

Descriere proba: apa potabila / Cod proba: L 284

Prelevare: - punct de prelevare: Iesire din Statia de Tratare a apei Barati - Barati plecare 1

- metoda de prelevare: SR EN ISO 5667-5:2017 / SR EN ISO 19458:2007

Data primirii probei / executia analizei: 05.02.2026 / 05.02.2026 – 08.02.2026

Nr. crt.	Parametrii analizati		UM	Metoda de analiza standardizata	Legea nr. 96/2024	Rezultate obtinute
					Valoare maxim admisa	
1.	Culoare	aparenta reala	mg/l Pt	SR EN ISO 7887/2012	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale < 2.51
2.	Gust			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale
3.	Miros			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale
4.	pH		unit.pH	SR EN ISO 10523/2012	6,5 ÷ 9,5	7.34
5.	Amoniu		mg/l	SR ISO 7150-1/2001	0,50	< 0.023
6.	Nitriti		mg/l	SR EN 26777:2002/ /C91:2006	0,50	< 0.011
7.	Nitrat		mg/l	SR ISO 7890-3/2000	50	8.16
8.	Clor rezidual liber/legat		mg/l	STAS 6364/1978	≥ 0,1 - ≤ 0,5	0.54 / 0.01
9.	Turbiditate		N.T.U.	SR EN ISO 7027-1/2016	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	< 0.336
10.	Conductivitate electrica la 20°C		µS/cm	SR EN 27888/1997	2500	795
11.	Aluminiu		µg/l	SR ISO 10566/2001	200	< 17
12.	Bacterii coliforme		nr. bacterii colif./100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015 /A1:2017	0/100 ml	0
13.	Escherichia coli		nr. E.coli/ 100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015 /A1:2017	0/100 ml	0
14.	Enterococi intestinali		nr. enterococi intest/100 ml	SR EN ISO 7899-2/2002	0/100 ml	0
15.	Clostridium perfringens		nr./100ml	SR EN ISO 14189/2017	0/100 ml	0
16.	Nr. colonii la 37°C		UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	0
17.	Nr. colonii la 22°C		UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	1

“ < ” – mai mic decat limita de cuantificare a laboratorului

Responsabil analiza,
Ing. Farcas Daniela
Biolog Balan Daniela

S.C. Compania Regională
de Apă Bacău S.A.
Centru Zonal Municipiul Bacău
Laborator Analize Apa Municipiul Bacău

Sef laborator
chim. Moldovanu Nicoleta

Rezultatele prezentului raport de incercare se refera numai la probele supuse analizei. Se interzice reproducerea partiala sau totala a Raportului de incercare fara acordul scris al Laboratorului Central Apa Potabila – Centrul Zonal Municipiul Bacau – SC CRAB SA. Prezentul buletin este eliberat in doua exemplare din care originalul la beneficiar.

Cod: PTL-7.8-Ed2-R1-F1

RAPORT DE INCERCARE
Nr. 67 / 11.02.2026

Denumire si adresa client: DCDA

Comanda/Contract nr.:.....

Descriere proba: apa potabila / Cod proba: L 276

Prelevare: - punct de prelevare: Str. Alecu Russo – Restaurant Cerbul

- metoda de prelevare: SR EN ISO 5667-5:2017 / SR EN ISO 19458:2007

Data primirii probei / executia analizei: 04.02.2026 / 04.02.2026 – 07.02.2026

Nr. crt.	Parametrii analizati		UM	Metoda de analiza standardizata	Legea nr. 96/2024	Rezultate obtinute
					Valoare maxim admisa	
1.	Culoare	aparenta	mg/l Pt	SR EN ISO 7887/2012	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale
		reala				< 2.51
2.	Gust			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale
3.	Miros			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale
4.	pH		unit.pH	SR EN ISO 10523/2012	6,5 ÷ 9,5	7.39
5.	Amoniu		mg/l	SR ISO 7150-1/2001	0,50	< 0.023
5.	Nitriti		mg/l	SR EN 26777:2002/ /C91:2006	0,50	< 0.011
6.	Nitratii		mg/l	SR ISO 7890-3/2000	50	2.18
7.	Clor rezidual liber/legat in retea de distributie		mg/l	STAS 6364/1978	$\geq 0,1 - \leq 0,5$	0.35 / 0.01
8.	Turbiditate		N.T.U.	SR EN ISO 7027-1/2016	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	0.51
9.	Conductivitate electrica la 20°C		µS/cm	SR EN 27888/1997	2500	217
10.	Aluminii		µg/l	SR ISO 10566/2001	200	68
11.	Bacterii coliforme	nr. bacterii colif./100 ml		SR EN ISO 9308-1:2015 / A1:2017	0/100 ml	0
12.	Escherichia coli	nr. E.coli/ 100 ml		SR EN ISO 9308-1:2015 / A1: 2017	0/100 ml	0
13.	Enterococi intestinali	nr. enterococi intest/100 ml		SR EN ISO 7899-2/2002	0/100 ml	0
14.	Clostridium perfringens	nr./100ml		SR EN ISO 14189/2017	0/100 ml	0
15.	Nr. colonii la 37°C	UFC/ml		SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	1
16.	Nr. colonii la 22°C	UFC/ml		SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	2

"<" – mai mic decat limita de cuantificare a laboratorului

Responsabil analiza,
Ing. Farcas Daniela
Biolog Balan Daniela

Sef laborator
chim. Moldovanu Nicoleta

S.C. Compania Regionala
de Apa Bacau S.A.
Centru Zonal Municipiul Bacau
Laborator Analize Apa Municipiul Bacau

Rezultatele prezentului raport de incercare se refera numai la probele supuse analizei. Se interzice reproducerea partiala sau totala a Raportului de incercare fara acordul scris al Laboratorului Central Apa Potabila – Centrul Zonal Municipiul Bacau – SC CRAB SA. Prezentul buletin este eliberat in doua exemplare din care originalul la beneficiar.

SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA
CENTRUL ZONAL MUNICIPIUL BACAU
LABORATOR ANALIZE APA MUNICIPIUL BACAU
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA- inregistrat la M.S. nr. 777 / 05.11.2024
Str. Intre Vii, Sat Barati , Comuna Margineni
Tel: 0234586760

RAPORT DE INCERCARE

Nr. 66 / 11.02.2026

Denumire si adresa client: DCDA

Comanda/Contract nr.:.....

Descriere proba: apa potabila / Cod proba: L 270

Prelevare: - punct de prelevare: lesire din Statia de Tratare a apei Barati - Barati plecare 2


- metoda de prelevare: SR EN ISO 5667-5:2017 / SR EN ISO 19458:2007

Data primirii probei / executia analizei: 04.02.2026 / 04.02.2026 - 07.02.2026

Nr. crt.	Parametrii analizati		UM	Metoda de analiza standardizata	Legea nr. 96/2024	Rezultate obtinute
					Valoare maxim admisa	
1.	Culoare	aparenta reala	mg/l Pt	SR EN ISO 7887/2012	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale < 2.51
2.	Gust			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale
3.	Miros			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale
4.	pH		unit.pH	SR EN ISO 10523/2012	6,5 ÷ 9,5	7.33
5.	Amoniu		mg/l	SR ISO 7150-1/2001	0,50	< 0.023
6.	Nitriți		mg/l	SR EN 26777:2002/ /C91:2006	0,50	< 0.011
7.	Nitrați		mg/l	SR ISO 7890-3/2000	50	2.76
8.	Clor rezidual liber/legat		mg/l	STAS 6364/1978	≥ 0,1 - ≤ 0,5	0.53 / 0.02
9.	Turbiditate		N.T.U.	SR EN ISO 7027-1/2016	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	0.36
10.	Conductivitate electrică la 20°C		μS/cm	SR EN 27888/1997	2500	212
11.	Aluminiu		μg/l	SR ISO 10566/2001	200	61
12.	Bacterii coliforme		nr. bacterii colif./100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015 /A1:2017	0/100 ml	0
13.	Escherichia coli		nr. E.coli/ 100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015 /A1:2017	0/100 ml	0
14.	Enterococi intestinali		nr. enterococi intest/100 ml	SR EN ISO 7899-2/2002	0/100 ml	0
15.	Clostridium perfringens		nr./100ml	SR EN ISO 14189/2017	0/100 ml	0
16.	Nr. colonii la 37°C		UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	0
17.	Nr. colonii la 22°C		UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	2

"<" – mai mic decat limita de cuantificare a laboratorului

Responsabil analiza,
Ing. Farcas Daniela
Biolog Balan Daniela



Sef laborator
chim. Moldovanu Nicoleta

Rezultatele prezentului raport de incercare se refera numai la probele supuse analizei. Se interzice reproducerea partiala sau totala a Raportului de incercare fara acordul scris al Laboratorului Central Apa Potabila – Centrul Zonal Municipiul Bacau – SC CRAB SA. Prezentul buletin este eliberat in doua exemplare din care originalul la beneficiar.

RAPORT DE INCERCARE
Nr. 65 / 11.02.2026

Denumire si adresa client: DCDA

Comanda/Contract nr.:.....

Descriere proba: apa potabila / Cod proba: L 259

Prelevare: - punct de prelevare: Bd. Alexandru cel Bun nr. 4 – SC Adriatica SRL

- metoda de prelevare: SR EN ISO 5667-5:2017 / SR EN ISO 19458:2007

Data primirii probei / executia analizei: 03.02.2026 / 03.02.2026 – 06.02.2026

Nr. crt.	Parametrii analizati		UM	Metoda de analiza standardizata	Legea nr. 96/2024	Rezultate obtinute
					Valoare maxim admisa	
1.	Culoare	aparenta reala	mg/l Pt	SR EN ISO 7887/2012	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale < 2.51
2.	Gust			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale
3.	Miros			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale
4.	pH		unit.pH	SR EN ISO 10523/2012	6,5 ÷ 9,5	7.44
5.	Amoniu		mg/l	SR ISO 7150-1/2001	0,50	< 0.023
5.	Nitriți		mg/l	SR EN 26777:2002/ /C91:2006	0,50	< 0.011
6.	Nitrați		mg/l	SR ISO 7890-3/2000	50	5.77
7.	Clor rezidual liber/legat in rețeaua de distribuție		mg/l	STAS 6364/1978	≥ 0,1 - ≤ 0,5	0.30 / 0.01
8.	Turbiditate		N.T.U.	SR EN ISO 7027-1/2016	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	< 0.336
9.	Conductivitate electrică la 20°C		µS/cm	SR EN 27888/1997	2500	547
10.	Aluminiu		µg/l	SR ISO 10566/2001	200	22
11.	Bacterii coliforme		nr. bacterii colif./100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015 / A1:2017	0/100 ml	0
12.	Escherichia coli		nr. E.coli/ 100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015 / A1: 2017	0/100 ml	0
13.	Enterococi intestinali		nr. enterococi intest/100 ml	SR EN ISO 7899-2/2002	0/100 ml	0
14.	Clostridium perfringens		nr./100ml	SR EN ISO 14189/2017	0/100 ml	0
15.	Nr. colonii la 37°C		UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	0
16.	Nr. colonii la 22°C		UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	0

“ < ” – mai mic decat limita de cuantificare a laboratorului

Responsabil analiza,
Ing. Farcas Daniela
Biolog Balan Daniela



Sef laborator
chim. Moldovanu Nicoleta

Rezultatele prezentului raport de incercare se refera numai la probele supuse analizei. Se interzice reproducerea partiala sau totala a Raportului de incercare fara acordul scris al Laboratorului Central Apa Potabila – Centrul Zonal Municipiul Bacau – SC CRAB SA. Prezentul buletin este eliberat in doua exemplare din care originalul la beneficiar.

RAPORT DE INCERCARE
Nr. 64 / 11.02.2026

Denumire si adresa client: DCDA

Comanda/Contract nr.:.....

Descriere proba: apa potabila / Cod proba: L 257

Prelevare: - punct de prelevare: Iesire din Statia de Tratare a apei Barati - Barati plecare 1

- metoda de prelevare: SR EN ISO 5667-5:2017 / SR EN ISO 19458:2007

Data primirii probei / executia analizei: 03.02.2026 / 03.02.2026 – 06.02.2026

Nr. crt.	Parametrii analizati		UM	Metoda de analiza standardizata	Legea nr. 96/2024	Rezultate obtinute
					Valoare maxim admisa	
1.	Culoare	aparenta reala	mg/l Pt	SR EN ISO 7887/2012	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale < 2.51
2.	Gust			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale
3.	Miros			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale
4.	pH		unit.pH	SR EN ISO 10523/2012	6,5 ÷ 9,5	7.39
5.	Amoniu		mg/l	SR ISO 7150-1/2001	0,50	< 0.023
6.	Nitriți		mg/l	SR EN 26777:2002/ /C91:2006	0,50	< 0.011
7.	Nitrați		mg/l	SR ISO 7890-3/2000	50	9.17
8.	Clor rezidual liber/legat		mg/l	STAS 6364/1978	≥ 0,1 - ≤ 0,5	0.54 / 0.01
9.	Turbiditate		N.T.U.	SR EN ISO 7027-1/2016	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	< 0.336
10.	Conductivitate electrică la 20°C		μS/cm	SR EN 27888/1997	2500	800
11.	Aluminiu		μg/l	SR ISO 10566/2001	200	< 17
12.	Bacterii coliforme		nr. bacterii colif./100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015 /A1:2017	0/100 ml	0
13.	Escherichia coli		nr. E.coli/ 100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015 /A1:2017	0/100 ml	0
14.	Enterococi intestinali		nr. enterococi intest/100 ml	SR EN ISO 7899-2/2002	0/100 ml	0
15.	Clostridium perfringens		nr./100ml	SR EN ISO 14189/2017	0/100 ml	0
16.	Nr. colonii la 37°C		UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	0
17.	Nr. colonii la 22°C		UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004	Nici o modif. anormala	2

“ < ” – mai mic decat limita de cuantificare a laboratorului

Responsabil analiza,
Ing. Farcas Daniela
Biolog Balan/Daniela

S.C. Compania Regională
de Apă Bacău S.A.
Centru Zonal Municipiul Bacău
Laborator Analize Apa Municipiul Bacău

Sef laborator
chim. Moldovanu Nicoleta

Rezultatele prezentului raport de incercare se refera numai la probele supuse analizei. Se interzice reproducerea partiala sau totala a Raportului de incercare fara acordul scris al Laboratorului Central Apa Potabila – Centrul Zonal Municipiul Bacau – SC CRAB SA. Prezentul buletin este eliberat in doua exemplare din care originalul la beneficiar.