

S.C. COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A.

Laboratorul de analize apă Dărmănești- Înregistrat M.S. nr. 760/17.04.2024

Punct de lucru-Stația de tratare a apei Dărmănești

Calea Trotușului , nr. 1 A , loc. Dărmănești ,jud. Bacău

Tel./fax : 0234 356579 ;Email : laboratorstd@gmail.com

SITUAȚIA PRIVIND PARAMETRII DE CALITATE PENTRU APA POTABILĂ FURNIZATĂ LA IEȘIREA DIN STAȚIA DE TRATARE A APEI DĂRMĂNEȘTI ÎN LUNA MAI 2025

Nr. crt.	Parametrii analizați		U.M.	Metoda de analiză	Valori determinate	Valori admise conform O.G. nr.7/2023*
1.	Culoare	aparentă		SR ISO 7887/2012	Acceptabilă pentru consumatori și fără modificări anormale	Acceptabilă pentru consumatori și fără modificări anormale
		reală	mg/l Pt		< 3	
2.	Gust			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori și fără modificări anormale	Acceptabil pentru consumatori și fără modificări anormale
3.	Miros			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori și fără modificări anormale	Acceptabil pentru consumatori și fără modificări anormale
4.	Turbiditate		N.T.U.	SR EN ISO 7027-1 /2016	0,41	Acceptabilă pentru consumatori și fără modificări anormale
5.	pH, la 25°C		unit. pH	SR ISO 10523/2012	7,32	$\geq 6,5 - \leq 9,5$
6.	Conductivitate ,la 20°C		μS/cm	SR EN 27888/1997	191	2500
7.	Duritate totală(Suma de calciu și magneziu)		grade germane	SR ISO 6059/2008	5,80	≥ 5
8.	Alcalinitate		mgHCO ₃ /l	SR EN ISO 9963-1/2002	89,1	-
9.	Calciu		mg/l	SR ISO 6058/2008	32,7	-
10.	Magneziu		mg/l	STAS 6674/1977	5,30	-
11.	Aluminiu		μg/l	SR ISO 10566/2001	67,2	200
12.	Fier total		μg/l	SR ISO 6332:1996/ /C91:2006	< 27	200
13.	Mangan		μg/l	SR ISO 6333/1996	< 14	50
14.	Cloruri		mg/l	SR ISO 9297/2001	9,41	250
15.	Sulfat		mg/l	STAS 3069/1987	18,2	250
16.	Indice de permanganat (oxidabilitate)		mg O ₂ /l	SR EN ISO 8467/2001	1,78	5,0
17.	Amoniu		mg/l	SR ISO 7150-1/2001	<0,022	0,50
18.	Nitrați		mg/l	SR ISO 7890-3/2000	2,74	50
19.	Nitriți		mg/l	SR EN 26777:2002/ /C91:2006	<0,006	0,50
20.	Clor rezidual liber Clor rezidual total		mg/l	STAS 6364/1978	0,51 0,57	$\geq 0,1 - \leq 0,5$ -
21.	Bacterii coliforme		Nr./100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/ /A1:2017	0	0
22.	Escherichia coli		Nr./100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/ /A1:2017	0	0
23.	Enterococi		Nr./100 ml	SR EN ISO 7899-2:2002	0	0
24.	Clostridium perfringens, inclusiv spori		Nr./100 ml	SR EN 14189:2017	0	0
25.	Număr de colonii la 37°C		UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004	<1	Fără modificări anormale
26.	Număr de colonii la 22°C		UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004	<1	Fără modificări anormale

Note :

* O.G nr.7/2023– privind calitatea apei destinată consumului uman , aprobată cu modificări prin Legea nr. 96/2024

Rezultatul notat cu < reprezintă valoarea situată sub limita de cuantificare (LOQ) a laboratorului

Rezultatul notat cu < 1= microorganism nedetectat în volumul analizat

Rezultatele din tabel reprezintă media lunară a probelor de apă analizate , conform programelor de monitorizare operațională a calității apei potabile .

Datele din situație pot fi consultate la numărul de telefon 0737222682 din cadrul Laboratorului de analize apă Dărmănești de luni până vineri între orele 7⁰⁰-15⁰⁰ .

S.C.
COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A.
Director General,
Doru Constantin

Director Tehnic ,
Eduard Marian Popescu

Șef laborator ,
Maria Lupeș

[Signature]

SITUAȚIA PRIVIND PARAMETRII DE CALITATE PENTRU APA POTABILĂ FURNIZATĂ ÎN REȚEAUA DE DISTRIBUȚIE A MUNICIPIULUI MOINEȘTI ÎN LUNA MAI 2025

Nr. crt.	Parametrii analizați		U.M.	Metoda de analiză	Valori determinate	Valori admise conform O.G. nr.7/2023*
1.	Culoare	aparentă	mg/l Pt	SR ISO 7887/2012	Acceptabilă pentru consumatori și fără modificări anormale	Acceptabilă pentru consumatori și fără modificări anormale
		reală			< 3	
2.	Gust			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori și fără modificări anormale	Acceptabil pentru consumatori și fără modificări anormale
3.	Miros			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori și fără modificări anormale	Acceptabil pentru consumatori și fără modificări anormale
4.	Turbiditate		N.T.U.	SR EN ISO 7027-1 /2016	0,56	Acceptabilă pentru consumatori și fără modificări anormale
5.	pH, la25°C		unit. pH	SR ISO 10523/2012	7,30	≥6,5 - ≤ 9,5
6.	Conductivitate la20°C		μS/cm	SR EN 27888/1997	189	2500
7.	Duritate totală (Suma de calciu și magneziu)		grade germane	SR ISO 6059/2008	5,51	≥ 5
8.	Alcalinitate		mgHCO ₃ /l	SR EN ISO 9963-1/2002	91,5	-
9.	Calciu		mg/l	SR ISO 6058/2008	31,6	-
10.	Magneziu		mg/l	STAS 6674/1977	4,90	-
11.	Aluminiu		μg/l	SR ISO 10566/2001	66,2	200
12.	Fier total		μg/l	SR ISO 6332:1996/ /C91:2006	< 27	200
13.	Mangan		μg/l	SR ISO 6333/1996	< 14	50
14.	Cloruri		mg/l	SR ISO 9297/2001	9,31	250
15.	Sulfat		mg/l	STAS 3069/1987	16,2	250
16.	Indice de permanganat (oxidabilitate)		mg O ₂ /l	SR EN ISO 8467/2001	1,88	5,0
17.	Amoniu		mg/l	SR ISO 7150-1/2001	<0,022	0,50
18.	Nitrați		mg/l	SR ISO 7890-3/2000	2,68	50
19.	Nitriți		mg/l	SR EN 26777:2002/ /C91:2006	<0,006	0,50
20.	Clor rezidual liber Clor rezidual total		mg/l	STAS 6364/1978	0,38 0,42	≥0,1 - ≤ 0,5 -
21.	Bacterii coliforme		Nr./100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/ /A1:2017	0	0
22.	Escherichia coli		Nr./100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/ /A1:2017	0	0
23.	Enterococi		Nr./100 ml	SR EN ISO 7899-2:2002	0	0
24.	Clostridium perfringens, inclusiv spori		Nr./100 ml	SR EN 14189:2017	0	0
25.	Număr de colonii la 37°C		UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004	2	Fără modificări anormale
26.	Număr de colonii la 22°C		UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004	2	Fără modificări anormale

Note :

* O.G nr.7/2023– privind calitatea apei destinată consumului uman , aprobată cu modificări prin Legea nr. 96/2024
 Rezultatul notat cu < reprezintă valoarea situată sub limita de cuantificare (LOQ) a laboratorului
 Rezultatele din tabel reprezintă media lunară a probelor de apă analizate , conform programelor de monitorizare operațională a calității apei potabile .
 Datele din situație pot fi consultate la numărul de telefon 0737222682 din cadrul Laboratorului de analize apă Dărmănești de luni până vineri între orele 7⁰⁰-15⁰⁰ .

Director General ,
 Doru Constantin

Director Tehnic ,
 Eduard Marian Popescu

Șef laborator ,
 Maria Lupeș

S.C. COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A.

Laboratorul de analize apă Dărmănești- Înregistrat M.S. nr. 760/17.04.2024

Punct de lucru-Stația de tratare a apei Dărmănești

Calea Troțușului, nr. 1 A, loc. Dărmănești, jud. Bacău

Tel./fax : 0234 356579 ;Email : laboratorstd@gmail.com

SITUAȚIA PRIVIND PARAMETRII DE CALITATE PENTRU APA POTABILĂ FURNIZATĂ ÎN REȚEAUA DE DISTRIBUȚIE A ORAȘULUI TG. OCNA ÎN LUNA MAI 2025

Nr. crt.	Parametrii analizați		U.M.	Metoda de analiză	Valori determinate	Valori admise conform O.G. nr.7/2023*
1.	Culoare	aparentă		SR ISO 7887/2012	Acceptabilă pentru consumatori și fără modificări anormale	Acceptabilă pentru consumatori și fără modificări anormale
		reală	mg/l Pt		< 3	
2.	Gust			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori și fără modificări anormale	Acceptabil pentru consumatori și fără modificări anormale
3.	Miros			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori și fără modificări anormale	Acceptabil pentru consumatori și fără modificări anormale
4.	Turbiditate		N.T.U.	SR EN ISO 7027-1 /2016	0,34	Acceptabilă pentru consumatori și fără modificări anormale
5.	pH, la 25°C		unit. pH	SR ISO 10523/2012	7,30	≥6,5 - ≤ 9,5
6.	Conductivitate la 20°C		μS/cm	SR EN 27888/1997	190	2500
7.	Duritate totală(Suma de calciu și magneziu)		grade germane	SR ISO 6059/2008	5,59	≥ 5
8.	Alcalinitate		mgHCO ₃ /l	SR EN ISO 9963-1/2002	91,5	-
9.	Calciu		mg/l	SR ISO 6058/2008	34,7	-
10.	Magneziu		mg/l	STAS 6674/1977	3,34	-
11.	Aluminiu		μg/l	SR ISO 10566/2001	60,1	200
12.	Fier total		μg/l	SR ISO 6332:1996/ /C91:2006	< 27	200
13.	Mangan		μg/l	SR ISO 6333/1996	< 14	50
14.	Cloruri		mg/l	SR ISO 9297/2001	9,55	250
15.	Sulfat		mg/l	STAS 3069/1987	16,3	250
16.	Indice de permanganat (oxidabilitate)		mg O ₂ /l	SR EN ISO 8467/2001	1,59	5,0
17.	Amoniu		mg/l	SR ISO 7150-1/2001	<0,022	0,50
18.	Nitrați		mg/l	SR ISO 7890-3/2000	2,58	50
19.	Nitriți		mg/l	SR EN 26777:2002/ C91:2006	<0,006	0,50
20.	Clor rezidual liber Clor rezidual total		mg/l	STAS 6364/1978	0,44 0,49	≥0,1 - ≤ 0,5 -
21.	Bacterii coliforme		Nr./100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/ /A1:2017	0	0
22.	Escherichia coli		Nr./100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/ /A1:2017	0	0
23.	Enterococi		Nr./100 ml	SR EN ISO 7899-2:2002	0	0
24.	Clostridium perfringens, inclusiv spori		Nr./100 ml	SR EN 14189:2017	0	0
25.	Număr de colonii la 37°C		UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004	2	Fără modificări anormale
26.	Număr de colonii la 22°C		UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004	3	Fără modificări anormale

Note:

* O.G nr.7/2023- privind calitatea apei destinată consumului uman , aprobată cu modificări prin Legea nr. 96/2024

Rezultatul notat cu < reprezintă valoarea situată sub limita de cuantificare (LOQ) a laboratorului

Rezultatele din tabel reprezintă media lunară a probelor de apă analizate , conform programelor de monitorizare operațională a calității apei potabile .

Datele din situație pot fi consultate la numărul de telefon 0737222682 din cadrul Laboratorului de analize apă Dărmănești de luni până vineri între orele 7⁰⁰-15⁰⁰ .

Director General
Doru Constantin

Director Tehnic ,
Eduard Marian Popescu

Șef laborator ,
Maria Lupeș



SITUAȚIA PRIVIND PARAMETRII DE CALITATE PENTRU APA POTABILĂ FURNIZATĂ ÎN REȚEAUA DE DISTRIBUȚIE A COMUNEI DOFTEANA ÎN LUNA MAI 2025

Nr. crt.	Parametrii analizați		U.M.	Metoda de analiză	Valori determinate	Valori admise conform O.G. nr.7/2023*
1.	Culoare	aparentă		SR ISO 7887/2012	Acceptabilă pentru consumatori și fără modificări anormale	Acceptabilă pentru consumatori și fără modificări anormale
		reală	mg/l Pt		< 3	
2.	Gust			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori și fără modificări anormale	Acceptabil pentru consumatori și fără modificări anormale
3.	Miros			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori și fără modificări anormale	Acceptabil pentru consumatori și fără modificări anormale
4.	Turbiditate		N.T.U.	SR EN ISO 7027-1 /2016	0,48	Acceptabilă pentru consumatori și fără modificări anormale
5.	pH, la 25°C		unit. pH	SR ISO 10523/2012	7,30	$\geq 6,5 - \leq 9,5$
6.	Conductivitate ,la 20°C		$\mu\text{S}/\text{cm}$	SR EN 27888/1997	191	2500
7.	Duritate totală(Suma de calciu și magneziu)		grade germane	SR ISO 6059/2008	5,52	≥ 5
8.	Alcalinitate		mgHCO ₃ /l	SR EN ISO 9963-1/2002	91,5	-
9.	Calciu		mg/l	SR ISO 6058/2008	34,0	-
10.	Magneziu		mg/l	STAS 6674/1977	3,32	-
11.	Aluminiu		$\mu\text{g}/\text{l}$	SR ISO 10566/2001	57,2	200
12.	Fier total		$\mu\text{g}/\text{l}$	SR ISO 6332:1996/ /C91:2006	< 27	200
13.	Mangan		$\mu\text{g}/\text{l}$	SR ISO 6333/1996	< 14	50
14.	Cloruri		mg/l	SR ISO 9297/2001	9,78	250
15.	Sulfat		mg/l	STAS 3069/1987	18,4	250
16.	Indice de permanganat (oxidabilitate)		mg O ₂ /l	SR EN ISO 8467/2001	1,70	5,0
17.	Amoniu		mg/l	SR ISO 7150-1/2001	<0,022	0,50
18.	Nitrați		mg/l	SR ISO 7890-3/2000	2,40	50
19.	Nitriți		mg/l	SR EN 26777:2002/ C91:2006	<0,006	0,50
20.	Clor rezidual liber Clor rezidual total		mg/l	STAS 6364/1978	0,40 0,45	$\geq 0,1 - \leq 0,5$ -
21.	Bacterii coliforme		Nr./100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/ /A1:2017	0	0
22.	Escherichia coli		Nr./100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/ /A1:2017	0	0
23.	Enterococi		Nr./100 ml	SR EN ISO 7899-2:2002	0	0
24.	Clostridium perfringens, inclusiv spori		Nr./100 ml	SR EN 14189:2017	0	0
25.	Număr de colonii la 37°C		UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004	5	Fără modificări anormale
26.	Număr de colonii la 22°C		UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004	2	Fără modificări anormale

Note :

* O.G nr.7/2023– privind calitatea apei destinată consumului uman , aprobată cu modificări prin Legea nr. 96/2024

Rezultatul notat cu < reprezintă valoarea situată sub limita de cuantificare (LOQ) a laboratorului

Rezultatele din tabel reprezintă media lunară a probelor de apă analizate , conform programelor de monitorizare operațională a calității apei potabile .

Datele din situație pot fi consultate la numărul de telefon 0737222682 din cadrul Laboratorului de analize apă Dărmănești de luni până vineri între orele 7⁰⁰-15⁰⁰ .

Director General,
Doru Constantin

Director Tehnic ,
Eduard Marian Popescu

Șef laborator ,
Maria Lupeș



Handwritten signature of Eduard Marian Popescu.

Handwritten signature of Maria Lupeș.