S.C. COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A.
Laboratorul de analize apă Dărmăneşti– Înregistrat M.S. nr. 870/16.06.2026
Punct de lucru-Staţia de tratare a apei Dărmăneşti
Calea Trotuşului , nr. 1 A , loc. Dărmăneşti ,jud. Bacău
Tel./fax : 0234 356579 ;Email : laboratorstd @gmail.com

SITUAŢIA PRIVIND PARAMETRII DE CALITATE PENTRU APA POTABILĂ FURNIZATĂ LA IEŞIREA DIN STAŢIA DE TRATARE A APEI DĂRMĂNEŞTI ÎN LUNA OCTOMBRIE 2026

Nr. crt.	Parametrii analizaţi		U.M.	Metoda de analiză	Valori determinate	Valori admise conform O.G. nr.7/2023*
1.	Culoare	aparentă		SR ISO 7887/2012	Incolora	Acceptabilă pentru consumatori şi fără modificări anormale
		reală	mg/l Pt		< 3	
2.	Gust			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori şi fără modificări anormale	Acceptabil pentru consumatori şi fără modificări anormale
3.	Miros			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori şi fără modificări anormale	Acceptabil pentru consumatori şi fără modificări anormale
4.	Turbiditate		N.T.U.	SR EN ISO 7027-1 /2016	0,34	Acceptabilă pentru consumatori şi fără modificări anormale
5.	pH, la 25^{0}C		unit. pH	SR ISO 10523/2012	7,24	≥6,5 - ≤ 9,5
6.	Conductivitate ,la 20^{0}C		µS/cm	SR EN 27888/1997	175	2500
7.	Duritate totală(Suma de calciu şi magneziu)		grade germane	SR ISO 6059/2008	5,10	≥ 5
8.	Alcalinitate		mgHCO3/l	SR EN ISO 9963-1/2002	79,3	-
9.	Calciu		mg/l	SR ISO 6058/2008	30,4	-
10.	Magneziu		mg/l	STAS 6674/1977	3,74	-
11.	Aluminiu		µg/l	SR ISO 10566/2001	64,4	200
12.	Fier total		µg/l	SR ISO 6332:1996/ /C91:2006	< 27	200
13.	Mangan		µg/l	SR ISO 6333/1996	< 14	50
14.	Cloruri		mg/l	SR ISO 9297/2001	9,29	250
15.	Sulfat		mg/l	STAS 3069/1987	17,7	250
16.	Indice de permanganat (oxidabilitate)		mg O_2/l	SR EN ISO 8467/2001	1,78	5,0
17.	Amoniu		mg/l	SR ISO 7150-1/2001	<0,022	0,50
18.	Nitraţi		mg/l	SR ISO 7890-3/2000	2,28	50
19.	Nitriţi		mg/l	SR EN 26777:2002/ C91:2006	<0,006	0,50
20.	Clor rezidual liber Clor rezidual total		mg/l	STAS 6364/1978	0,51 0,56	≥ 0,1 - ≤ 0,5
21	Bacterii coliforme		Nr./100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/ /A1:2017	0	0
22	Escherichia coli		Nr./100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/ /A1:2017	0	0
23	Enterococi		Nr./100 ml	SR EN ISO 7899-2:2002	0	0
24	Clostridium perfringens, inclusiv spori		Nr./100 ml	SR EN 14189:2017	0	0
25	Număr de colonii la 37^{0}C		UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004	<1	Fără modificări anormale
26	Număr de colonii la 22^{0}C		UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004	<1	Fără modificări anormale

Note :

* O.G nr.7/2023– privind calitatea apei destinată consumului uman , aprobată cu modificări prin Legea nr. 96/2024

Rezultatul notat cu < reprezintă valoarea situată sub limita de cuantificare (LOQ) a laboratorului

Rezultatul notat cu < 1= microorganism nedetectat în volumul analizat

Rezultatele din tabel reprezintă media lunară a probelor de apă analizate , conform programelor de monitorizare operaţională a calităţii apei potabile .

Datele din situaţie pot fi consultate la numărul de telefon 0737222682 din cadrul Laboratorului de analize apă Dărmăneşti de luni până vineri între orele 7^{00}-15^{00} .

Director General ,
Doru Constantin

Director Operatiuni ,
Nicolae Zaharia

Şef laborator ,
Raluca Văcărașu

S.C. COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A.
Laboratorul de analize apă Dărmăneşti - Înregistrat M.S. nr. 870/16.06.2026
Punct de lucru-Staţia de tratare a apei Dărmăneşti
Calea Trotuşului , nr. 1 A , loc. Dărmăneşti ,jud. Bacău
Tel./fax : 0234 356579 ;Email : laboratorstd @gmail.com

SITUAŢIA PRIVIND PARAMETRII DE CALITATE PENTRU APA POTABILĂ FURNIZATĂ ÎN REŢEAUA DE DISTRIBUŢIE A MUNICIPIULUI MOINEŞTI ÎN LUNA OCTOMBRIE 2026

Nr. crt.	Parametrii analizaţi		U.M.	Metoda de analiză	Valori determinate	Valori admise conform O.G. nr.7/2023*
1.	Culoare	aparentă		SR ISO 7887/2012	Incolora	Acceptabilă pentru consumatori şi fără modificări anormale
		reală	mg/l Pt		< 3	
2.	Gust			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori şi fără modificări anormale	Acceptabil pentru consumatori şi fără modificări anormale
3.	Miros			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori şi fără modificări anormale	Acceptabil pentru consumatori şi fără modificări anormale
4.	Turbiditate		N.T.U.	SR EN ISO 7027-1 /2016	0,38	Acceptabilă pentru consumatori şi fără modificări anormale
5.	pH, la25^{0}C		unit. pH	SR ISO 10523/2012	7,18	≥6,5 - ≤ 9,5
6.	Conductivitate la20^{0}C		µS/cm	SR EN 27888/1997	176	2500
7.	Duritate totală (Suma de calciu şi magneziu)		grade germane	SR ISO 6059/2008	5,13	≥ 5
8.	Alcalinitate		mgHCO3/l	SR EN ISO 9963-1/2002	79,3	-
9.	Calciu		mg/l	SR ISO 6058/2008	30,1	-
10.	Magneziu		mg/l	STAS 6674/1977	4,02	-
11.	Aluminiu		µg/l	SR ISO 10566/2001	63,0	200
12.	Fier total		µg/l	SR ISO 6332:1996/ /C91:2006	< 27	200
13.	Mangan		µg/l	SR ISO 6333/1996	< 14	50
14.	Cloruri		mg/l	SR ISO 9297/2001	9,38	250
15.	Sulfat		mg/l	STAS 3069/1987	18,5	250
16.	Indice de permanganat (oxidabilitate)		mg O_2/l	SR EN ISO 8467/2001	1,81	5,0
17.	Amoniu		mg/l	SR ISO 7150-1/2001	<0,022	0,50
18.	Nitraţi		mg/l	SR ISO 7890-3/2000	2,17	50
19.	Nitriţi		mg/l	SR EN 26777:2002/ C91:2006	<0,006	0,50
20.	Clor rezidual liber Clor rezidual total		mg/l	STAS 6364/1978	0,33 0,38	≥0,1 - ≤ 0,5
21	Bacterii coliforme		Nr./100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/ /A1:2017	0	0
22	Escherichia coli		Nr./100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/ /A1:2017	0	0
23	Enterococi		Nr./100 ml	SR EN ISO 7899-2:2002	0	0
24	Clostridium perfringens, inclusiv spori		Nr./100 ml	SR EN 14189:2017	0	0
25	Număr de colonii la 37^{0}C		UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004	3	Fără modificări anormale
26	Număr de colonii la 22^{0}C		UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004	3	Fără modificări anormale

Note :

* O.G nr.7/2023– privind calitatea apei destinată consumului uman , aprobată cu modificări prin Legea nr. 96/2024

Rezultatul notat cu < reprezintă valoarea situată sub limita de cuantificare (LOQ) a laboratorului

Criterii de acceptare - Fără modificări anormale: ≤ 20 UFC/ml pentru numărul de colonii la 37 ^{0}C

Criterii de acceptare - Fără modificări anormale: ≤ 60 UFC/ml pentru numărul de colonii la 22 ^{0}C

Rezultatele din tabel reprezintă media lunară a probelor de apă analizate , conform programelor de monitorizare operaţională a calităţii apei potabile .

Datele din situaţie pot fi consultate la numărul de telefon 0737222682 din cadrul Laboratorului de analize apă Dărmăneşti de luni până vineri între orele 7^{00}-15^{00} .

Director General ,
Doru Constantin

Director Operatiuni ,
Nicolae Zaharia

Şef laborator ,
Raluca Văcărașu

S.C. COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A.
Laboratorul de analize apă Dărmănești - Înregistrat M.S. nr. 870/16.06.2026
Punct de lucru-Stația de tratare a apei Dărmănești
Calea Trotușului , nr. 1 A , loc. Dărmănești ,jud. Bacău
Tel./fax : 0234 356579 ;Email : laboratorstd @gmail.com

SITUAȚIA PRIVIND PARAMETRII DE CALITATE PENTRU APA POTABILĂ FURNIZATĂ ÎN REȚEAUA DE DISTRIBUȚIE A ORAȘULUI TÂRGU OCNA ÎN LUNA OCTOMBRIE 2026

Nr. crt.	Parametrii analizați	U.M.	Metoda de analiză	Valori determinate	Valori admise conform O.G. nr.7/2023*
1.	Culoare – aparentă		SR ISO 7887/2012	Incolora	Acceptabilă pentru consumatori și fără modificări anormale
	Culoare – reală	mg/l Pt		< 3	
2.	Gust		SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori și fără modificări anormale	Acceptabil pentru consumatori și fără modificări anormale
3.	Miros		SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori și fără modificări anormale	Acceptabil pentru consumatori și fără modificări anormale
4.	Turbiditate	N.T.U.	SR EN ISO 7027-1 /2016	0,40	Acceptabilă pentru consumatori și fără modificări anormale
5.	pH, la 25^{0}C	unit. pH	SR ISO 10523/2012	7,05	≥6,5 - ≤ 9,5
6.	Conductivitate la 20^{0}C	µS/cm	SR EN 27888/1997	176	2500
7.	Duritate totală(Suma de calciu și magneziu)	grade germane	SR ISO 6059/2008	5,13	≥ 5
8.	Alcalinitate	mgHCO3/l	SR EN ISO 9963-1/2002	73,2	-
9.	Calciu	mg/l	SR ISO 6058/2008	30,1	-
10.	Magneziu	mg/l	STAS 6674/1977	4,04	-
11.	Aluminiu	µg/l	SR ISO 10566/2001	58,7	200
12.	Fier total	µg/l	SR ISO 6332:1996/ /C91:2006	< 27	200
13.	Mangan	µg/l	SR ISO 6333/1996	< 14	50
14.	Cloruri	mg/l	SR ISO 9297/2001	8,22	250
15.	Sulfat	mg/l	STAS 3069/1987	11,1	250
16.	Indice de permanganat (oxidabilitate)	mg O_2/l	SR EN ISO 8467/2001	1,76	5,0
17.	Amoniu	mg/l	SR ISO 7150-1/2001	<0,022	0,50
18.	Nitrați	mg/l	SR ISO 7890-3/2000	2,51	50
19.	Nitriți	mg/l	SR EN 26777:2002/ C91:2006	<0,006	0,50
20.	Clor rezidual liber Clor rezidual total	mg/l	STAS 6364/1978	0,35 0,39	≥0,1 - ≤ 0,5
21	Bacterii coliforme	Nr./100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/ /A1:2017	0	0
22	Escherichia coli	Nr./100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/ /A1:2017	0	0
23	Enterococi	Nr./100 ml	SR EN ISO 7899-2:2002	0	0
24	Clostridium perfringens, inclusiv spori	Nr./100 ml	SR EN 14189:2017	0	0
25	Număr de colonii la 37^{0}C	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004	3	Fără modificări anormale
26	Număr de colonii la 22^{0}C	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004	2	Fără modificări anormale

Note:
* O.G nr.7/2023– privind calitatea apei destinată consumului uman , aprobată cu modificări prin Legea nr. 96/2024
Rezultatul notat cu < reprezintă valoarea situată sub limita de cuantificare (LOQ) a laboratorului
Criterii de acceptare - Fără modificări anormale: ≤ 20 UFC/ml pentru numărul de colonii la 37 ^{0}C
Criterii de acceptare - Fără modificări anormale: ≤ 60 UFC/ml pentru numărul de colonii la 22 ^{0}C
Rezultatele din tabel reprezintă media lunară a probelor de apă analizate , conform programelor de monitorizare operațională a calității apei potabile .
Datele din situație pot fi consultate la numărul de telefon 0737222682 din cadrul Laboratorului de analize apă Dărmănești de luni până vineri între orele 7^{00}-15^{00} .

Director General ,
Doru Constantin

Director Operațiuni ,
Nicolae Zaharia

Șef laborator ,
Raluca Văcărașu

S.C. COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A.
Laboratorul de analize apă Dărmănești - Înregistrat M.S. nr. 870/16.06.2026
Punct de lucru-Stația de tratare a apei Dărmănești
Calea Trotușului , nr. 1 A , loc. Dărmănești ,jud. Bacău
Tel./fax : 0234 356579 ;Email : laboratorstd @gmail.com

SITUAȚIA PRIVIND PARAMETRII DE CALITATE PENTRU APA POTABILĂ FURNIZATĂ ÎN REȚEAUA DE DISTRIBUȚIE A ORAȘULUI DĂRMĂNEȘTI ÎN LUNA OCTOMBRIE 2026

Nr. crt.	Parametrii analizați		U.M.	Metoda de analiză	Valori determinate	Valori admise conform O.G. nr.7/2023*
1.	Culoare	aparentă		SR ISO 7887/2012	Incolora	Acceptabilă pentru consumatori și fără modificări anormale
		reală	mg/l Pt		< 3	
2.	Gust			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori și fără modificări anormale	Acceptabil pentru consumatori și fără modificări anormale
3.	Miros			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori și fără modificări anormale	Acceptabil pentru consumatori și fără modificări anormale
4.	Turbiditate		N.T.U.	SR EN ISO 7027-1 /2016	0,42	Acceptabilă pentru consumatori și fără modificări anormale
5.	pH, la 25^{0}C		unit. pH	SR ISO 10523/2012	7,25	≥6,5 - ≤ 9,5
6.	Conductivitate la 20^{0}C		µS/cm	SR EN 27888/1997	173	2500
7.	Duritate totală(Suma de calciu și magneziu)		grade germane	SR ISO 6059/2008	5,08	≥ 5
8.	Alcalinitate		mgHCO3/l	SR EN ISO 9963-1/2002	79,3	-
9.	Calciu		mg/l	SR ISO 6058/2008	30,0	-
10.	Magneziu		mg/l	STAS 6674/1977	3,88	-
11.	Aluminiu		µg/l	SR ISO 10566/2001	70,6	200
12.	Fier total		µg/l	SR ISO 6332:1996/ /C91:2006	< 27	200
13.	Mangan		µg/l	SR ISO 6333/1996	< 14	50
14.	Cloruri		mg/l	SR ISO 9297/2001	9,31	250
15.	Sulfat		mg/l	STAS 3069/1987	16,1	250
16.	Indice de permanganat (oxidabilitate)		mg O_2/l	SR EN ISO 8467/2001	1,81	5,0
17.	Amoniu		mg/l	SR ISO 7150-1/2001	<0,022	0,50
18.	Nitrați		mg/l	SR ISO 7890-3/2000	1,79	50
19.	Nitriți		mg/l	SR EN 26777:2002/ C91:2006	<0,006	0,50
20.	Clor rezidual liber Clor rezidual total		mg/l	STAS 6364/1978	0,31 0,35	≥0,1 - ≤ 0,5
21	Bacterii coliforme		Nr./100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/ /A1:2017	0	0
22	Escherichia coli		Nr./100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/ /A1:2017	0	0
23	Enterococi		Nr./100 ml	SR EN ISO 7899-2:2002	0	0
24	Clostridium perfringens, inclusiv spori		Nr./100 ml	SR EN 14189:2017	0	0
25	Număr de colonii la 37^{0}C		UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004	5	Fără modificări anormale
26	Număr de colonii la 22^{0}C		UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004	3	Fără modificări anormale

Note:

* O.G nr.7/2023– privind calitatea apei destinată consumului uman , aprobată cu modificări prin Legea nr. 96/2024

Rezultatul notat cu < reprezintă valoarea situată sub limita de cuantificare (LOQ) a laboratorului

Criterii de acceptare - Fără modificări anormale: ≤ 20 UFC/ml pentru numărul de colonii la 37 ^{0}C

Criterii de acceptare - Fără modificări anormale: ≤ 60 UFC/ml pentru numărul de colonii la 22 ^{0}C

Rezultatele din tabel reprezintă media lunară a probelor de apă analizate , conform programelor de monitorizare operațională a calității apei potabile .

Datele din situație pot fi consultate la numărul de telefon 0737222682 din cadrul Laboratorului de analize apă Dărmănești de luni până vineri între orele 7^{00}-15^{00} .

Director General ,
Doru Constantin

Director Operațiuni ,
Nicolae Zaharia

Șef laborator ,
Raluca Văcărașu

S.C. COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A.
Laboratorul de analize apă Dărmănești- Înregistrat M.S. nr. 870/16.06.2026
Punct de lucru-Stația de tratare a apei Dărmănești
Calea Trotușului , nr. 1 A , loc. Dărmănești ,jud. Bacău
Tel./fax : 0234 356579 ;Email : laboratorstd @gmail.com

SITUAȚIA PRIVIND PARAMETRII DE CALITATE PENTRU APA POTABILĂ FURNIZATĂ REZERVORULUI CUCIUR, DIN ORAȘUL ONEȘTI ÎN LUNA OCTOMBRIE 2026

Nr. crt.	Parametrii analizați		U.M.	Metoda de analiză	Valori determinate	Valori admise conform O.G. nr.7/2023*
1.	Culoare	aparentă		SR ISO 7887/2012	Incolora	Acceptabilă pentru consumatori și fără modificări anormale
		reală	mg/l Pt		< 3	
2.	Gust			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori și fără modificări anormale	Acceptabil pentru consumatori și fără modificări anormale
3.	Miros			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori și fără modificări anormale	Acceptabil pentru consumatori și fără modificări anormale
4.	Turbiditate		N.T.U.	SR EN ISO 7027-1 /2016	0,30	Acceptabilă pentru consumatori și fără modificări anormale
5.	pH, la25^{0}C		unit. pH	SR ISO 10523/2012	7,25	≥6,5 - ≤ 9,5
6.	Conductivitate ,la 20^{0}C		µS/cm	SR EN 27888/1997	175	2500
7.	Duritate totală(Suma de calciu și magneziu)		grade germane	SR ISO 6059/2008	5,16	≥ 5
8.	Alcalinitate		mgHCO3/l	SR EN ISO 9963-1/2002	79,3	-
9.	Calciu		mg/l	SR ISO 6058/2008	30,5	-
10.	Magneziu		mg/l	STAS 6674/1977	3,88	-
11.	Aluminiu		µg/l	SR ISO 10566/2001	65,2	200
12.	Fier total		µg/l	SR ISO 6332:1996/ /C91:2006	< 27	200
13.	Mangan		µg/l	SR ISO 6333/1996	< 14	50
14.	Cloruri		mg/l	SR ISO 9297/2001	9,29	250
15.	Sulfat		mg/l	STAS 3069/1987	15,9	250
16.	Indice de permanganat (oxidabilitate)		mg O_2/l	SR EN ISO 8467/2001	1,86	5,0
17.	Amoniu		mg/l	SR ISO 7150-1/2001	<0,022	0,50
18.	Nitrați		mg/l	SR ISO 7890-3/2000	2,43	50
19.	Nitriți		mg/l	SR EN 26777:2002/ C91:2006	<0,006	0,50
20.	Clor rezidual liber Clor rezidual total		mg/l	STAS 6364/1978	0,12 0,15	≥0,1 - ≤ 0,5
21	Bacterii coliforme		Nr./100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/ /A1:2017	0	0
22	Escherichia coli		Nr./100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/ /A1:2017	0	0
23	Enterococi		Nr./100 ml	SR EN ISO 7899-2:2002	0	0
24	Clostridium perfringens, inclusiv spori		Nr./100 ml	SR EN 14189:2017	0	0
25	Număr de colonii la 37^{0}C		UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004	7	Fără modificări anormale
26	Număr de colonii la 22^{0}C		UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004	7	Fără modificări anormale

Note :

* O.G nr.7/2023– privind calitatea apei destinată consumului uman , aprobată cu modificări prin Legea nr. 96/2024

Rezultatul notat cu < reprezintă valoarea situată sub limita de cuantificare (LOQ) a laboratorului

Criterii de acceptare - Fără modificări anormale: ≤ 20 UFC/ml pentru numărul de colonii la 37 ^{0}C

Criterii de acceptare - Fără modificări anormale: ≤ 60 UFC/ml pentru numărul de colonii la 22 ^{0}C

Rezultatele din tabel reprezintă media lunară a probelor de apă analizate , conform programelor de monitorizare operațională a calității apei potabile .

Datele din situație pot fi consultate la numărul de telefon 0737222682 din cadrul Laboratorului de analize apă Dărmănești de luni până vineri între orele 7^{00}-15^{00} .

Director General ,
Doru Constantin

Director Operatiuni ,
Nicolae Zaharia

Șef laborator ,
Raluca Văcărașu

S.C. COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A.
Laboratorul de analize apă Dărmăneşti - Înregistrat M.S. nr. 870/16.06.2026
Punct de lucru-Staţia de tratare a apei Dărmăneşti
Calea Trotuşului , nr. 1 A , loc. Dărmăneşti ,jud. Bacău
Tel./fax : 0234 356579 ;Email : laboratorstd @gmail.com

SITUAŢIA PRIVIND PARAMETRII DE CALITATE PENTRU APA POTABILĂ FURNIZATĂ ÎN COMUNA ŞTEFAN CEL MARE ÎN LUNA OCTOMBRIE 2026

Nr. crt.	Parametrii analizaţi		U.M.	Metoda de analiză	Valori determinate	Valori admise conform O.G. nr.7/2023*
1.	Culoare	aparentă		SR ISO 7887/2012	Incolora	Acceptabilă pentru consumatori şi fără modificări anormale
		reală	mg/l Pt		< 3	
2.	Gust			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori şi fără modificări anormale	Acceptabil pentru consumatori şi fără modificări anormale
3.	Miros			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori şi fără modificări anormale	Acceptabil pentru consumatori şi fără modificări anormale
4.	Turbiditate		N.T.U.	SR EN ISO 7027-1 /2016	0,25	Acceptabilă pentru consumatori şi fără modificări anormale
5.	pH, la25^{0}C		unit. pH	SR ISO 10523/2012	7,28	≥6,5 - ≤ 9,5
6.	Conductivitate ,la 20^{0}C		µS/cm	SR EN 27888/1997	751	2500
7.	Duritate totală(Suma de calciu şi magneziu)		grade germane	SR ISO 6059/2008	24,1	≥ 5
8.	Alcalinitate		mgHCO3/l	SR EN ISO 9963-1/2002	79,3	-
9.	Calciu		mg/l	SR ISO 6058/2008	137,7	-
10.	Magneziu		mg/l	STAS 6674/1977	19,9	-
11.	Aluminiu		µg/l	SR ISO 10566/2001	<6,6	200
12.	Fier total		µg/l	SR ISO 6332:1996/ /C91:2006	< 27	200
13.	Mangan		µg/l	SR ISO 6333/1996	< 14	50
14.	Cloruri		mg/l	SR ISO 9297/2001	36,9	250
15.	Sulfat		mg/l	STAS 3069/1987	35,5	250
16.	Indice de permanganat (oxidabilitate)		mg O_2/l	SR EN ISO 8467/2001	1,62	5,0
17.	Amoniu		mg/l	SR ISO 7150-1/2001	<0,022	0,50
18.	Nitraţi		mg/l	SR ISO 7890-3/2000	43,1	50
19.	Nitriţi		mg/l	SR EN 26777:2002/ C91:2006	<0,006	0,50
20.	Clor rezidual liber Clor rezidual total		mg/l	STAS 6364/1978	0,15 0,17	≥0,1 - ≤ 0,5
21	Bacterii coliforme		Nr./100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/ /A1:2017	0	0
22	Escherichia coli		Nr./100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/ /A1:2017	0	0
23	Enterococi		Nr./100 ml	SR EN ISO 7899-2:2002	0	0
24	Clostridium perfringens, inclusiv spori		Nr./100 ml	SR EN 14189:2017	0	0
25	Număr de colonii la 37^{0}C		UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004	10	Fără modificări anormale
26	Număr de colonii la 22^{0}C		UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004	2	Fără modificări anormale

Note :

* O.G nr.7/2023– privind calitatea apei destinată consumului uman , aprobată cu modificări prin Legea nr. 96/2024

Rezultatul notat cu < reprezintă valoarea situată sub limita de cuantificare (LOQ) a laboratorului

Criterii de acceptare - Fără modificări anormale: ≤ 20 UFC/ml pentru numărul de colonii la 37 ^{0}C

Criterii de acceptare - Fără modificări anormale: ≤ 60 UFC/ml pentru numărul de colonii la 22 ^{0}C

Rezultatele din tabel reprezintă media lunară a probelor de apă analizate , conform programelor de monitorizare operaţională a calităţii apei potabile .

Datele din situaţie pot fi consultate la numărul de telefon 0737222682 din cadrul Laboratorului de analize apă Dărmăneşti de luni până vineri între orele 7^{00}-15^{00} .

Director General ,
Doru Constantin

Director Operaţiuni ,
Nicolae Zaharia

Şef laborator ,
Raluca Văcăraşu

S.C. COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A.
Laboratorul de analize apă Dărmăneşti - Înregistrat M.S. nr. 870/16.06.2026
Punct de lucru-Staţia de tratare a apei Dărmăneşti
Calea Trotuşului , nr. 1 A , loc. Dărmăneşti ,jud. Bacău
Tel./fax : 0234 356579 ;Email : laboratorstd @gmail.com

SITUAŢIA PRIVIND PARAMETRII DE CALITATE PENTRU APA POTABILĂ FURNIZATĂ ÎN COMUNA BOGDĂNEŞTI ÎN LUNA OCTOMBRIE 2026

Nr. crt.	Parametrii analizaţi		U.M.	Metoda de analiză	Valori determinate	Valori admise conform O.G. nr.7/2023*
1.	Culoare	aparentă		SR ISO 7887/2012	Incolora	Acceptabilă pentru consumatori şi fără modificări anormale
		reală	mg/l Pt		< 3	
2.	Gust			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori şi fără modificări anormale	Acceptabil pentru consumatori şi fără modificări anormale
3.	Miros			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori şi fără modificări anormale	Acceptabil pentru consumatori şi fără modificări anormale
4.	Turbiditate		N.T.U.	SR EN ISO 7027-1 /2016	0,32	Acceptabilă pentru consumatori şi fără modificări anormale
5.	pH, la25^{0}C		unit. pH	SR ISO 10523/2012	7,32	≥6,5 - ≤ 9,5
6.	Conductivitate ,la 20^{0}C		µS/cm	SR EN 27888/1997	176	2500
7.	Duritate totală(Suma de calciu şi magneziu)		grade germane	SR ISO 6059/2008	6,22	≥ 5
8.	Alcalinitate		mgHCO3/l	SR EN ISO 9963-1/2002	85,4	-
9.	Calciu		mg/l	SR ISO 6058/2008	29,4	-
10.	Magneziu		mg/l	STAS 6674/1977	9,20	-
11.	Aluminiu		µg/l	SR ISO 10566/2001	62,8	200
12.	Fier total		µg/l	SR ISO 6332:1996/ /C91:2006	< 27	200
13.	Mangan		µg/l	SR ISO 6333/1996	< 14	50
14.	Cloruri		mg/l	SR ISO 9297/2001	10,1	250
15.	Sulfat		mg/l	STAS 3069/1987	38,1	250
16.	Indice de permanganat (oxidabilitate)		mg O_2/l	SR EN ISO 8467/2001	1,51	5,0
17.	Amoniu		mg/l	SR ISO 7150-1/2001	<0,022	0,50
18.	Nitraţi		mg/l	SR ISO 7890-3/2000	2,48	50
19.	Nitriţi		mg/l	SR EN 26777:2002/ C91:2006	<0,006	0,50
20.	Clor rezidual liber Clor rezidual total		mg/l	STAS 6364/1978	0,11 0,14	≥0,1 - ≤ 0,5
21	Bacterii coliforme		Nr./100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/ /A1:2017	0	0
22	Escherichia coli		Nr./100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/ /A1:2017	0	0
23	Enterococi		Nr./100 ml	SR EN ISO 7899-2:2002	0	0
24	Clostridium perfringens, inclusiv spori		Nr./100 ml	SR EN 14189:2017	0	0
25	Număr de colonii la 37^{0}C		UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004	16	Fără modificări anormale
26	Număr de colonii la 22^{0}C		UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004	11	Fără modificări anormale

Note :

* O.G nr.7/2023– privind calitatea apei destinată consumului uman , aprobată cu modificări prin Legea nr. 96/2024

Rezultatul notat cu < reprezintă valoarea situată sub limita de cuantificare (LOQ) a laboratorului

Criterii de acceptare - Fără modificări anormale: ≤ 20 UFC/ml pentru numărul de colonii la 37 ^{0}C

Criterii de acceptare - Fără modificări anormale: ≤ 60 UFC/ml pentru numărul de colonii la 22 ^{0}C

Rezultatele din tabel reprezintă media lunară a probelor de apă analizate , conform programelor de monitorizare operaţională a calităţii apei potabile .

Datele din situaţie pot fi consultate la numărul de telefon 0737222682 din cadrul Laboratorului de analize apă Dărmăneşti de luni până vineri între orele 7^{00}-15^{00} .

S.C. COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A. NR. 2

Director General ,
Doru Constantin

Director Operaţiuni ,
Nicolae Zaharia

Şef laborator ,
Raluca Văcărașu

S.C. COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A.
Laboratorul de analize apă Dărmăneşti - Înregistrat M.S. nr. 870/16.06.2026
Punct de lucru-Staţia de tratare a apei Dărmăneşti
Calea Trotuşului , nr. 1 A , loc. Dărmăneşti ,jud. Bacău
Tel./fax : 0234 356579 ;Email : laboratorstd @gmail.com

SITUAŢIA PRIVIND PARAMETRII DE CALITATE PENTRU APA POTABILĂ FURNIZATĂ ÎN COMUNA TÂRGU TROTUŞ ÎN LUNA OCTOMBRIE 2026

Nr. crt.	Parametrii analizaţi		U.M.	Metoda de analiză	Valori determinate	Valori admise conform O.G. nr.7/2023*
1.	Culoare	aparentă		SR ISO 7887/2012	Incolora	Acceptabilă pentru consumatori şi fără modificări anormale
		reală	mg/l Pt		< 3	
2.	Gust			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori şi fără modificări anormale	Acceptabil pentru consumatori şi fără modificări anormale
3.	Miros			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori şi fără modificări anormale	Acceptabil pentru consumatori şi fără modificări anormale
4.	Turbiditate		N.T.U.	SR EN ISO 7027-1 /2016	0,48	Acceptabilă pentru consumatori şi fără modificări anormale
5.	pH, la 25^{0}C		unit. pH	SR ISO 10523/2012	6,59	≥6,5 - ≤ 9,5
6.	Conductivitate ,la 20^{0}C		µS/cm	SR EN 27888/1997	174	2500
7.	Duritate totală(Suma de calciu şi magneziu)		grade germane	SR ISO 6059/2008	5,59	≥ 5
8.	Alcalinitate		mgHCO3/l	SR EN ISO 9963-1/2002	73,2	-
9.	Calciu		mg/l	SR ISO 6058/2008	30,5	-
10.	Magneziu		mg/l	STAS 6674/1977	7,36	-
11.	Aluminiu		µg/l	SR ISO 10566/2001	63,5	200
12.	Fier total		µg/l	SR ISO 6332:1996/ /C91:2006	< 27	200
13.	Mangan		µg/l	SR ISO 6333/1996	< 14	50
14.	Cloruri		mg/l	SR ISO 9297/2001	9,93	250
15.	Sulfat		mg/l	STAS 3069/1987	28,1	250
16.	Indice de permanganat (oxidabilitate)		mg O_2/l	SR EN ISO 8467/2001	1,79	5,0
17.	Amoniu		mg/l	SR ISO 7150-1/2001	<0,022	0,50
18.	Nitraţi		mg/l	SR ISO 7890-3/2000	2,58	50
19.	Nitriţi		mg/l	SR EN 26777:2002/ C91:2006	<0,006	0,50
20.	Clor rezidual liber Clor rezidual total		mg/l	STAS 6364/1978	0,10 0,13	≥0,1 - ≤ 0,5
21	Bacterii coliforme		Nr./100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/ /A1:2017	0	0
22	Escherichia coli		Nr./100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/ /A1:2017	0	0
23	Enterococi		Nr./100 ml	SR EN ISO 7899-2:2002	0	0
24	Clostridium perfringens, inclusiv spori		Nr./100 ml	SR EN 14189:2017	0	0
25	Număr de colonii la 37^{0}C		UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004	3	Fără modificări anormale
26	Număr de colonii la 22^{0}C		UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004	1	Fără modificări anormale

Note :

* O.G nr.7/2023– privind calitatea apei destinată consumului uman , aprobată cu modificări prin Legea nr. 96/2024

Rezultatul notat cu < reprezintă valoarea situată sub limita de cuantificare (LOQ) a laboratorului

Criterii de acceptare - Fără modificări anormale: ≤ 20 UFC/ml pentru numărul de colonii la 37 ^{0}C

Criterii de acceptare - Fără modificări anormale: ≤ 60 UFC/ml pentru numărul de colonii la 22 ^{0}C

Rezultatele din tabel reprezintă media lunară a probelor de apă analizate , conform programelor de monitorizare operaţională a calităţii apei potabile .

Datele din situaţie pot fi consultate la numărul de telefon 0737222682 din cadrul Laboratorului de analize apă Dărmăneşti de luni până vineri între orele 7^{00}-15^{00} .

Director General ,
Doru Constantin

Director Operaţiuni,
Nicolae Zaharia

Şef laborator ,
Raluca Văcărașu

S.C. COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A.
Laboratorul de analize apă Dărmăneşti - Înregistrat M.S. nr. 870/16.06.2026
Punct de lucru-Staţia de tratare a apei Dărmăneşti
Calea Trotuşului , nr. 1 A , loc. Dărmăneşti ,jud. Bacău
Tel./fax : 0234 356579 ;Email : laboratorstd @gmail.com

SITUAŢIA PRIVIND PARAMETRII DE CALITATE PENTRU APA POTABILĂ FURNIZATĂ ÎN COMUNA COŢOFĂNEŞTI ÎN LUNA OCTOMBRIE 2026

Nr. crt.	Parametrii analizaţi		U.M.	Metoda de analiză	Valori determinate	Valori admise conform O.G. nr.7/2023*
1.	Culoare	aparentă		SR ISO 7887/2012	Incolora	Acceptabilă pentru consumatori şi fără modificări anormale
		reală	mg/l Pt		< 3	
2.	Gust			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori şi fără modificări anormale	Acceptabil pentru consumatori şi fără modificări anormale
3.	Miros			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori şi fără modificări anormale	Acceptabil pentru consumatori şi fără modificări anormale
4.	Turbiditate		N.T.U.	SR EN ISO 7027-1 /2016	0,27	Acceptabilă pentru consumatori şi fără modificări anormale
5.	pH, la 25^{0}C		unit. pH	SR ISO 10523/2012	7,23	≥6,5 - ≤ 9,5
6.	Conductivitate ,la 20^{0}C		µS/cm	SR EN 27888/1997	876	2500
7.	Duritate totală(Suma de calciu şi magneziu)		grade germane	SR ISO 6059/2008	29,0	≥ 5
8.	Alcalinitate		mgHCO3/l	SR EN ISO 9963-1/2002	481,9	-
9.	Calciu		mg/l	SR ISO 6058/2008	182,4	-
10.	Magneziu		mg/l	STAS 6674/1977	15,1	-
11.	Aluminiu		µg/l	SR ISO 10566/2001	<6,6	200
12.	Fier total		µg/l	SR ISO 6332:1996/ /C91:2006	< 27	200
13.	Mangan		µg/l	SR ISO 6333/1996	< 14	50
14.	Cloruri		mg/l	SR ISO 9297/2001	15,1	250
15.	Sulfat		mg/l	STAS 3069/1987	24,8	250
16.	Indice de permanganat (oxidabilitate)		mg O_2/l	SR EN ISO 8467/2001	1,70	5,0
17.	Amoniu		mg/l	SR ISO 7150-1/2001	<0,022	0,50
18.	Nitraţi		mg/l	SR ISO 7890-3/2000	8,22	50
19.	Nitriţi		mg/l	SR EN 26777:2002/ C91:2006	<0,006	0,50
20.	Clor rezidual liber Clor rezidual total		mg/l	STAS 6364/1978	0,16 0,19	≥0,1 - ≤ 0,5
21	Bacterii coliforme		Nr./100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/ /A1:2017	0	0
22	Escherichia coli		Nr./100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/ /A1:2017	0	0
23	Enterococi		Nr./100 ml	SR EN ISO 7899-2:2002	0	0
24	Clostridium perfringens, inclusiv spori		Nr./100 ml	SR EN 14189:2017	0	0
25	Număr de colonii la 37^{0}C		UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004	7	Fără modificări anormale
26	Număr de colonii la 22^{0}C		UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004	4	Fără modificări anormale

Note :

* O.G nr.7/2023– privind calitatea apei destinată consumului uman , aprobată cu modificări prin Legea nr. 96/2024

Rezultatul notat cu < reprezintă valoarea situată sub limita de cuantificare (LOQ) a laboratorului

Criterii de acceptare - Fără modificări anormale: ≤ 20 UFC/ml pentru numărul de colonii la 37 ^{0}C

Criterii de acceptare - Fără modificări anormale: ≤ 60 UFC/ml pentru numărul de colonii la 22 ^{0}C

Rezultatele din tabel reprezintă media lunară a probelor de apă analizate , conform programelor de monitorizare operaţională a calităţii apei potabile .

Datele din situaţie pot fi consultate la numărul de telefon 0737222682 din cadrul Laboratorului de analize apă Dărmăneşti de luni până vineri între orele 7^{00}-15^{00} .

Director General ,
Doru Constantin

Director Operaţiuni ,
Nicolae Zaharia

Şef laborator ,
Raluca Văcărașu

S.C. COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A.
Laboratorul de analize apă Dărmăneşti - Înregistrat M.S. nr. 870/16.06.2026
Punct de lucru-Staţia de tratare a apei Dărmăneşti
Calea Trotuşului , nr. 1 A , loc. Dărmăneşti ,jud. Bacău
Tel./fax : 0234 356579 ;Email : laboratorstd @gmail.com

SITUAŢIA PRIVIND PARAMETRII DE CALITATE PENTRU APA POTABILĂ FURNIZATĂ ÎN COMUNA CAŞIN ÎN LUNA OCTOMBRIE 2026

Nr. crt.	Parametrii analizaţi		U.M.	Metoda de analiză	Valori determinate	Valori admise conform O.G. nr.7/2023*
1.	Culoare	aparentă		SR ISO 7887/2012	Incolora	Acceptabilă pentru consumatori şi fără modificări anormale
		reală	mg/l Pt		< 3	
2.	Gust			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori şi fără modificări anormale	Acceptabil pentru consumatori şi fără modificări anormale
3.	Miros			SR EN 1622/2007	Acceptabil pentru consumatori şi fără modificări anormale	Acceptabil pentru consumatori şi fără modificări anormale
4.	Turbiditate		N.T.U.	SR EN ISO 7027-1 /2016	0,37	Acceptabilă pentru consumatori şi fără modificări anormale
5.	pH, la 25^{0}C		unit. pH	SR ISO 10523/2012	6,56	≥6,5 - ≤ 9,5
6.	Conductivitate ,la 20^{0}C		µS/cm	SR EN 27888/1997	179	2500
7.	Duritate totală(Suma de calciu şi magneziu)		grade germane	SR ISO 6059/2008	6,84	≥ 5
8.	Alcalinitate		mgHCO3/l	SR EN ISO 9963-1/2002	85,4	-
9.	Calciu		mg/l	SR ISO 6058/2008	43,3	-
10.	Magneziu		mg/l	STAS 6674/1977	3,44	-
11.	Aluminiu		µg/l	SR ISO 10566/2001	60,0	200
12.	Fier total		µg/l	SR ISO 6332:1996/ /C91:2006	< 27	200
13.	Mangan		µg/l	SR ISO 6333/1996	< 14	50
14.	Cloruri		mg/l	SR ISO 9297/2001	13,9	250
15.	Sulfat		mg/l	STAS 3069/1987	26,1	250
16.	Indice de permanganat (oxidabilitate)		mg O_2/l	SR EN ISO 8467/2001	1,66	5,0
17.	Amoniu		mg/l	SR ISO 7150-1/2001	<0,022	0,50
18.	Nitraţi		mg/l	SR ISO 7890-3/2000	2,66	50
19.	Nitriţi		mg/l	SR EN 26777:2002/ C91:2006	<0,006	0,50
20.	Clor rezidual liber Clor rezidual total		mg/l	STAS 6364/1978	0,10 0,12	≥0,1 - ≤ 0,5
21	Bacterii coliforme		Nr./100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/ /A1:2017	0	0
22	Escherichia coli		Nr./100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/ /A1:2017	0	0
23	Enterococi		Nr./100 ml	SR EN ISO 7899-2:2002	0	0
24	Clostridium perfringens, inclusiv spori		Nr./100 ml	SR EN 14189:2017	0	0
25	Număr de colonii la 37^{0}C		UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004	7	Fără modificări anormale
26	Număr de colonii la 22^{0}C		UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004	2	Fără modificări anormale

Note :

* O.G nr.7/2023– privind calitatea apei destinată consumului uman , aprobată cu modificări prin Legea nr. 96/2024

Rezultatul notat cu < reprezintă valoarea situată sub limita de cuantificare (LOQ) a laboratorului

Criterii de acceptare - Fără modificări anormale: ≤ 20 UFC/ml pentru numărul de colonii la 37 ^{0}C

Criterii de acceptare - Fără modificări anormale: ≤ 60 UFC/ml pentru numărul de colonii la 22 ^{0}C

Rezultatele din tabel reprezintă media lunară a probelor de apă analizate , conform programelor de monitorizare operaţională a calităţii apei potabile .

Datele din situaţie pot fi consultate la numărul de telefon 0737222682 din cadrul Laboratorului de analize apă Dărmăneşti de luni până vineri între orele 7^{00}-15^{00} .

Director General ,
Doru Constantin

Director Operaţiuni ,
Nicolae Zaharia

Şef laborator ,
Raluca Văcăraşu